

ການບໍລິຫານຈັດການນໍ້າປະຈຳລະດູການ ຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້າ ນໍ້າຄານ 2-3 ໃນຊ່ວງລະດູຝົນ

ຜ-ຟຟລ



ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ໄດ້ມີການບໍລິຫານຈັດການນໍ້າທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງສຸດ ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ (EDL-Gen) ໄດ້ການບໍລິຫານຈັດການນໍ້າ ເພື່ອຮັກສາຄວາມສົມດູນຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຄານ 2 ແລະ ນໍ້າຄານ 3 ໃນຊ່ວງລະດູຝົນ.

ເພື່ອເປັນການບໍລິຫານຈັດການນໍ້າໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ, ປອດໄພ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບປະລິມານນໍ້າ ໃນປັດຈຸບັນ, ທາງໂຄງການໄດ້ດໍາເນີນການລະບາຍນໍ້າຜ່ານປະຕູລະບາຍນໍ້າ (Spillway) ໃນລະດັບທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ສາມາດຄວບຄຸມໄດ້ ເຊິ່ງເປັນພຽງການປະຕິບັດງານຕາມມາດຕະຖານເຕັກນິກປົກກະຕິ. ລາຍລະອຽດມີດັ່ງນີ້:

ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຄານ 2: ໄດ້ເລີ່ມປັບການລະບາຍນໍ້າ ໂດຍເປີດປະຕູ 4 ບານ (Gate No. 1, 2, 3, 4) ໃນວັນທີ 06/07/2026 ເວລາ 09:00 ໂມງ ໃນລະດັບຄວາມສູງ 50 ຊັງຕີແມັດ ແຕ່ລະບານ ທຽບເທົ່າ 270.42 ແມັດກ້ອນ/ວິນາທີ + ນໍ້າໄຫຼຜ່ານກົງຫັນ 46.25 ແມັດກ້ອນ/ວິນາທີ = ລວມນໍ້າທີ່ປ່ອຍຜ່ານເຂື່ອນນໍ້າຄານ 2 ຈຳນວນ 316.67 ແມັດກ້ອນ/ວິນາທີ.

ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຄານ 3: ໄດ້ດໍາເນີນການເປີດປະຕູລະບາຍນໍ້າໃນເວລາ 18:00 ໂມງ ຂອງວັນທີ 05/07/2026 ໂດຍເປີດປະຕູ 3 ບານ (Gate No. 1, 2, 3) ໃນລະດັບຄວາມສູງ 20 ຊັງຕີແມັດ ແລະ ໄດ້ເປີດເພີ່ມໃນວັນທີ 06/08/2026 ເວລາ 09:00 ໂມງ ໃນລະດັບຄວາມສູງ 50 ຊັງຕີແມັດ ແຕ່ລະບານ ທຽບເທົ່າ 239.79 ແມັດກ້ອນ/ວິນາທີ + ນໍ້າໄຫຼຜ່ານກົງຫັນ 181.54 ແມັດກ້ອນ/ວິນາທີ = ລວມນໍ້າທີ່ປ່ອຍຜ່ານເຂື່ອນນໍ້າຄານ 3 ຈຳນວນ 421.33 ແມັດກ້ອນ/ວິນາທີ.

ການດໍາເນີນການດັ່ງກ່າວແມ່ນຢູ່ໃນແຜນການບໍລິຫານຈັດການນໍ້າທີ່ປອດໄພຕາມມາດຕະຖານເຕັກນິກ, ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບການ ແລະ ນິຕິກຳກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ ທຸກຂັ້ນຕອນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ ທາງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຄານ 2-3 ໄດ້ແຈ້ງ ອຳນາດການປົກຄອງ ທ້ອງຖິ່ນ ໃຫ້ຮັບຊາບແລ້ວຕາມແຕ່ລະຂັ້ນຕອນ, ເພື່ອໃຫ້ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນສາມາດກຽມພ້ອມ ແລະ ເຝົ້າລະວັງຢ່າງໃກ້ຊິດ, ໂດຍສະເພາະປະຊາຊົນທີ່ອາໄສຢູ່ເຂດເມືອງຊຽງເງິນ, ນະຄອນຫຼວງພະບາງ ແລະ ບ້ານໃກ້ຄຽງທີ່ນອນຢູ່ລຽບຕາມແຄມນໍ້າຄານ ຮັບຊາບຂໍ້ມູນການປ່ຽນແປງຂອງລະດັບນໍ້າທີ່ອາດຈະເພີ່ມຂຶ້ນເລັກນ້ອຍ

(ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ:ເຂື່ອນນໍ້າຄານ 3 ຕັ້ງຢູ່ສາຍນໍ້າຄານທີ່ມີຄວາມຍາວປະມານ 253 ກິໂລແມັດ ໄຫຼຜ່ານແຂວງຫົວພັນ, ຊຽງຂວາງ ແລະ ຫຼວງພະບາງ)



ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ

ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສໍາລັບທ່ານ, ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສໍາລັບຊາດ