

❖ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຖິ້ມ 1

ສະພາບນ້ຳ ຢູ່ຈຸດເຂື່ອນໃນວັນທີ 21 ສິງຫາ 2026

- ລະດັບນ້ຳໜ້າເຂື່ອນໃນປະຈຸບັນ Current Water level = 205.59 masl
- (ລະດັບ 212.00 masl : ປົກກະຕິ)
- (ລະດັບ 212.30 masl : ເຝົ້າລະວັງ)
- (ລະດັບ 213.00 masl : ເຕືອນໄຟ)
- (ລະດັບ 214.00 masl : ອັນຕະລາຍ)
- ລະດັບນ້ຳທ້າຍເຂື່ອນ Tail Water = 166.50 masl
- ປະລິມານນ້ຳໄຫຼເຂົ້າອ່າງສູງສຸດ Qin = 684.76 m³/s
- ປະລິມານນ້ຳອອກຈາກເຄື່ອງຈັກທີ່ທຳການຜະລິດ Qt = 157.10 m³/s
- ປະລິມານນ້ຳລົ້ນສູງສຸດ Qs = 0 m³/s
- ຊ່ອງຫວ່າງທີ່ສາມາດຮອງຮັບບໍລິມາດນ້ຳໄດ້ ໃນປະຈຸບັນ = 6.71 m

ລະດັບນ້ຳທີ່ຈຸດວັດແທກຕາມສາຍນ້ຳລຸ່ມເຂື່ອນ

ໃນເຂດລຸ່ມເຂື່ອນປະກອບມີຈຸດວັດແທກລະດັບນ້ຳທີ່ເຝົ້າລະວັງຕາມສາຍນ້ຳຈຳນວນ 3 ຈຸດ ຄື:

- 1 ຈຸດວັດແທກລະດັບນ້ຳ ທ່າລາດ ລະດັບນ້ຳຕາມການສຳຫຼວດຂອງກົມອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທິກກະສາດ
(ລະດັບເຝົ້າລະວັງ: 161.13 m.asl)
(ລະດັບເຕືອນໄຟ: 173.73 m.asl)
(ລະດັບນ້ຳຖ້ວມ: 174.73 m.asl)
ລະດັບນ້ຳຕົວຈິງທີ່ຈຸດວັດແທກແມ່ນ 167.48 masl
- 2 ຈຸດວັດແທກລະດັບນ້ຳ ປາກກະຍຸງ ລະດັບນ້ຳຕາມການສຳຫຼວດ ຂອງກົມອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທິກກະສາດ
(ລະດັບເຝົ້າລະວັງ: 159.53 m.asl)
(ລະດັບເຕືອນໄຟ: 170.53 m.asl)
(ລະດັບນ້ຳຖ້ວມ: 171.53 m.asl)
ລະດັບນ້ຳຕົວຈິງທີ່ຈຸດວັດແທກແມ່ນ 163.03 masl
- 3 ຈຸດວັດແທກລະດັບນ້ຳ ເວີນຄຳ ລະດັບນ້ຳຕາມການສຳຫຼວດ ຂອງກົມອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທິກກະສາດ
(ລະດັບເຝົ້າລະວັງ: 154.32 m.asl)
(ລະດັບເຕືອນໄຟ: 166.32 m.asl)
(ລະດັບນ້ຳຖ້ວມ: 176.32 m.asl)
ລະດັບນ້ຳຕົວຈິງທີ່ຈຸດວັດແທກແມ່ນ 159.56 masl

ສະພາບເຄື່ອງຈັກ, ສາຍສົ່ງ ແລະ ອື່ນໆ ທີ່ເກີດຂຶ້ນ

1. ສະພາບເຄື່ອງ ປົກກະຕິ ການແລ່ນຈັກແມ່ນປະຕິບັດຕາມການບໍລິຫານຜະລິດງານຂອງ ຝຟລ.
 - ເຄື່ອງຈັກຜ່ອມໃຊ້ງານ 1,2,3,4,5,6,7
 - ເຄື່ອງຈັກເບີ 8 ກວດກາປະຈຳປີ;
2. ສະພາບສົ່ງສາຍສົ່ງ 115 kV ປົກກະຕິ.
3. ສະພາບສົ່ງສາຍສົ່ງ 22 kV ປົກກະຕິ.

ສະຫຼຸບສະພາບໂດຍລວມຂອງເຂື່ອນ

ລະດັບນ້ຳໜ້າເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຖິ້ມ-1 ໃນວັນທີ 20/08/2026 ສູງສຸດແມ່ນ 205.59 masl ເມື່ອທຽບໃສ່ລະດັບນ້ຳ ໜ້າເຂື່ອນໃນການອອກແບບແຕ່ລະດັບໃນການແຈ້ງເຕືອນ ແມ່ນຍັງຢູ່ໃນສະພາບປົກກະຕິ ແລະ ຜ່ານການຕິດຕາມ ໄລຍະຫ່າງແຕ່ທ້າຍໂຮງຈັກເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຖິ້ມ-1 ໄປຫາຂົວທ່າລາດ ໄລຍະ 4 km, ແຕ່ທ້າຍໂຮງຈັກເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຖິ້ມ-1 ໄປຫາຂົວປາກກະຍຸງ ໄລຍະ 11 km ແລະ ແຕ່ທ້າຍໂຮງຈັກເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຖິ້ມ-1 ໄປຫາບ້ານເວີນສານ ໄລຍະ 45 km ແມ່ນ ບໍ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ບ້ານເຮືອນປະຊາຊົນ.

❖ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຊອງ.

ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຊອງ ເປັນເຂື່ອນປະເພດ ຝາຍນ້ຳລົ້ນ (Run of River), ເນື້ອທີ່ເກັບກັກນ້ຳ $1,330 \text{ km}^2$, ບໍລິມາດນ້ຳທີ່ສາມາດກັກເກັບນ້ຳໄດ້ 14.40 Mm^3 , ກຳລັງຕິດຕັ້ງລວມ 6 MW ປະກອບດ້ວຍ 3 ເຄື່ອງຈັກ, ລະບາຍນ້ຳຜ່ານກົງຫັນໄດ້ລວມ $130 \text{ m}^3/\text{s}$, ມີ Spill Way ຈຳນວນ 4 ປ່ອງ ສາມາດລະບາຍນ້ຳ $1,800 \text{ m}^3/\text{s}$ ແລະ ມີລະດັບນ້ຳທີ່ສາມາດເກັບກັກໄດ້ຕາມການອອກແບບ ຄື:

- ລະດັບ 214.50 masl : ປົກກະຕິ
- ລະດັບ 219.20 masl : ເຝົ້າລະວັງ ແລະ ເຕືອນໄພ
- ລະດັບ 219.70 masl : ອັນຕະລາຍ

ສະພາບນ້ຳ ຢູ່ຈຸດເຂື່ອນ ສູງສຸດໃນ ວັນທີ 20/08/2026

- ລະດັບນ້ຳໜ້າເຂື່ອນສູງສຸດ Water level = 214.25 masl
- ລະດັບນ້ຳທ້າຍເຂື່ອນສູງສຸດ Tail Water = 209.40 masl
- ປະລິມານນ້ຳໄຫຼເຂົ້າອ່າງສູງສຸດ $Q_{in} = 161.11 \text{ m}^3/\text{s}$
- ປະລິມານນ້ຳອອກຈາກເຄື່ອງຈັກທີ່ທຳການຜະລິດ $Q_t = 33.68 \text{ m}^3/\text{s}$
- ປະລິມານນ້ຳລົ້ນສູງສຸດ $Q_s = 0 \text{ m}^3/\text{s}$
- ປະລິມານນ້ຳໄຫຼຜ່ານປະຕູລະບາຍນ້ຳສູງສຸດ $Q_g = 128.43 \text{ m}^3/\text{s}$

ສະພາບເຄື່ອງຈັກ, ສາຍສົ່ງ ແລະ ອື່ນໆ ທີ່ເກີດຂຶ້ນ

- ເຄື່ອງຈັກພ້ອມໃຊ້ງານ 2,3;
- ເຄື່ອງຈັກເບີ 1 ຂັດຂ້ອງ;
- ສະພາບສາຍສົ່ງ ປົກກະຕິ.

ສະພາບອາກາດ

- ມີຝົນ.

❖ ລະດັບນ້ຳທີ່ຈຸດວັດແທກຕາມສາຍນ້ຳລຸ່ມເຂື່ອນ

ໃນເຂດລຸ່ມເຂື່ອນປະກອບມີຈຸດວັດແທກລະດັບນ້ຳທີ່ເຝົ້າລະວັງຕາມສາຍນ້ຳຈຳນວນ 1 ຈຸດ ຄື:

1 ຈຸດວັດແທກລະດັບນ້ຳ ບ້ານສີວິໄລ ລະດັບນ້ຳຕາມການສຳຫຼວດ

ລະດັບ (ບໍ່ມີ) masl : ເຝົ້າລະວັງ

ລະດັບ (ບໍ່ມີ) masl : ເຕືອນໄພ

ລະດັບ (ບໍ່ມີ) masl : ອັນຕະລາຍ

ລະດັບນ້ຳຕົວຈິງທີ່ຈຸດວັດແທກແມ່ນ (ມີຫຼັກວັດແທກແຕ່ຕົວເລກເຫັນບໍ່ແຈ້ງແລ້ວ) masl

2 ຈຸດວັດແທກລະດັບນ້ຳ ຂົວຫ້ວຍປາມ້ອມ ລະດັບນ້ຳຕາມການສຳຫຼວດ

ລະດັບ (ບໍ່ມີ) masl : ເຝົ້າລະວັງ

ລະດັບ (ບໍ່ມີ) masl : ເຕືອນໄພ

ລະດັບ (ບໍ່ມີ) masl :ອັນຕະລາຍ

ລະດັບນ້ຳຕົວຈິງທີ່ຈຸດວັດແທກແມ່ນ: (ບໍ່ມີ) masl

3 ຈຸດວັດແທກລະດັບນ້ຳ ບ້ານວັງຄື ລະດັບນ້ຳຕາມການສຳຫຼວດ

ລະດັບ (ບໍ່ມີ) masl : ເຝົ້າລະວັງ

ລະດັບ (ບໍ່ມີ) masl : ເຕືອນໄຟ

ລະດັບ (ບໍ່ມີ) masl :ອັນຕະລາຍ

ລະດັບນ້ຳຕົວຈິງທີ່ຈຸດວັດແທກແມ່ນ: (ບໍ່ມີ) masl

ສະຫຼຸບສະພາບ

ລະດັບນ້ຳໜ້າເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຊອງ ໃນວັນທີ 20/08/2026 ສູງສຸດແມ່ນ 214.25 masl ເມື່ອທຽບໃສ່ລະດັບນ້ຳໜ້າເຂື່ອນໃນການອອກແບບແຕ່ລະດັບໃນການແຈ້ງເຕືອນ ແມ່ນຍັງຢູ່ໃນສະພາບປົກກະຕິ ແລະ ຜ່ານການຕິດຕາມໄລຍະຫ່າງແຕ່ທ່າຍໂຮງຈັກເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຊອງ ໄປຫາຝາຍສີວິໄລ ໄລຍະ 2 km, ແຕ່ທ່າຍໂຮງຈັກເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຊອງ ໄປຫາຂົວຫ່ວຍປາມ້ອມ ໄລຍະ 7 km, ແຕ່ໜ້າເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຊອງ ໄປຫາບ້ານວັງຄື ໄລຍະ 2 km ແມ່ນ ບໍ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ບ້ານເຮືອນປະຊາຊົນ.

❖ **ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳເລິກ**

ສະພາບນ້ຳ ຢູ່ຈຸດເຂື່ອນໃນວັນທີ 21 ສິງຫາ 2026

- ລະດັບນ້ຳໜ້າເຂື່ອນໃນປະຈຸບັນ Current Water level = **402.29** masl
- (ລະດັບ 402.00 masl : ປົກກະຕິ)
- (ລະດັບ 409.50 masl : ເຝົ້າລະວັງ)
- (ລະດັບ 409.550 masl : ເຕືອນໄຟ)
- (ລະດັບ 409.80 masl :ອັນຕະລາຍ)
- ລະດັບນ້ຳທ່າຍເຂື່ອນ Tail Water = **212.89** masl
- ປະລິມານນ້ຳໄຫຼເຂົ້າອ່າງສູງສຸດ Qin = **31.817** m³/s
- ປະລິມານນ້ຳອອກຈາກເຄື່ອງຈັກທີ່ທຳການຜະລິດ Qt = **18.00** m³/s
- ປະລິມານນ້ຳລົ້ນສູງສຸດ Qs = **0** m³/s
- ປະລິມານນ້ຳລົ້ນສູງສຸດ Qg = **0** m³/s
- ຊ່ອງຫວ່າງທີ່ສາມາດຮອງຮັບບໍລິມານນ້ຳໄດ້ ໃນປະຈຸບັນ = **11.43** m

ລະດັບນ້ຳທີ່ຈຸດວັດແທກຕາມສາຍນ້ຳລຸ່ມເຂື່ອນ

ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳເລິກ ຈຸດວັດແທກຕາມສາຍນ້ຳແມ່ນບໍ່ມີ ແຕ່ຕາມການຕິດຕາມສະພາບນ້ຳຕາມເຂດລຸ່ມເຂື່ອນລົງໄປຫາອ່າງນ້ຳຼືມແມ່ນຍັງຢູ່ໃນສະພາບປົກກະຕິ

ສະພາບເຄື່ອງຈັກ, ສາຍສົ່ງ ແລະ ອື່ນໆ ທີ່ເກີດຂຶ້ນ

- ສະພາບເຄື່ອງ ປົກກະຕິ, ການແລ່ນຈັກແມ່ນ 1 ເຄື່ອງ 30 MW.
- ສະພາບສົ່ງສາຍສົ່ງ 115 kV ປົກກະຕິ.
- ສະພາບສົ່ງສາຍສົ່ງ 22 kV ປົກກະຕິ.
- ສະພາບສາຍສົ່ງ 34.5 kV ປົກກະຕິ.

ສະຫຼຸບສະພາບໂດຍລວມຂອງເຂື່ອນ

- ລະດັບນ້ຳໜ້າເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳເລິກ ໃນວັນທີ 21/08/2026 ສູງສຸດແມ່ນ 402.29 masl ເມື່ອທຽບໃສ່ລະດັບນ້ຳເຂື່ອນໃນການອອກແບບແຕ່ລະລະດັບໃນການແຈ້ງເຕືອນ ແມ່ນຍັງຢູ່ໃນລະດັບປົກກະຕິ.
- ລະດັບນ້ຳຢູ່ຈຸດວັດຕາມສາຍນ້ຳລຸ່ມເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳເລິກ ຈຸດວັດແທກນ້ຳຕາມສາຍນ້ຳ ແມ່ນບໍ່ມີ ແຕ່ການຕິດຕາມສະພາບນ້ຳຕາມລຸ່ມເຂື່ອນລົງໄປຫາອ່າງນ້ຳຖິ້ມ-1 ແມ່ນຢູ່ໃນສະພາບປົກກະຕິ.
- ເສັ້ນທາງລະຫວ່າງ ໂຮງຈັກຫາປະຕູນ້ຳ ແລະ ຕົວເຂື່ອນ ມີດິນເຈື່ອນ ແລະ ເປັນຊຸມ ເຮັດໃຫ້ພົບຄວາມຫຸ້ຍງຍາກໃນການ ໄປບຳລຸງຮັກສາອຸປະກອນຕ່າງໆຢູ່ປະຕູນ້ຳ ແລະ ຕົວເຂື່ອນ.
- ການບໍລິຫານຈັດການນ້ຳ ແລະ ການຮັບມື ແມ່ນອີງໃສ່ລະດັບນ້ຳຕົວຈິງທີ່ມີຢູ່ໃນອ່າງ ປັດຈຸບັນແມ່ນ ຢູ່ລະດັບປົກກະຕິ.

❖ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳມັງ 3

ສະພາບນ້ຳ ຢູ່ຈຸດເຂື່ອນໃນວັນທີ 21 ສິງຫາ 2026

- ລະດັບນ້ຳໜ້າເຂື່ອນໃນປະຈຸບັນ Current Water level = **748.66** masl
- (ລະດັບ 751.00 masl : ປົກກະຕິ)
- (ລະດັບ 751.50 masl : ເຝົ້າລະວັງ)
- (ລະດັບ 751.76 masl : ເຕືອນໄພ)
- (ລະດັບ 753.00 masl : ອັນຕະລາຍ)
- ລະດັບນ້ຳທ້າຍເຂື່ອນ Tail Water = **201.67** masl
- ປະລິມານນ້ຳໄຫຼເຂົ້າອ່າງສູງສຸດ Qin = **8.11** m³/s
- ປະລິມານນ້ຳອອກຈາກເຄື່ອງຈັກທີ່ທຳການຜະລິດ Qt = **4.67** m³/s
- ປະລິມານນ້ຳລົ້ນສູງສຸດ Qs = **0** m³/s
- ປະລິມານນ້ຳໄຫຼຜ່ານປະຕູລະບາຍນ້ຳສູງສຸດ Qb = **0** m³/s

ລະດັບນ້ຳທີ່ຈຸດວັດແທກຕາມສາຍນ້ຳລຸ່ມເຂື່ອນ

ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳມັງ 3 ຈຸດວັດແທກຕາມສາຍນ້ຳແມ່ນບໍ່ມີ ແຕ່ຕາມການຕິດຕາມສະພາບນ້ຳຕາມເຂດລຸ່ມເຂື່ອນ ລົງສູ່ສາຍນ້ຳຖິ້ມແມ່ນຍັງຢູ່ໃນສະພາບປົກກະຕິ

ສະພາບເຄື່ອງຈັກ, ສາຍສົ່ງ ແລະ ອື່ນໆ ທີ່ເກີດຂຶ້ນ

- ສະພາບເຄື່ອງ ປົກກະຕິ.
- ສະພາບສົ່ງສາຍສົ່ງ 115 kV ປົກກະຕິ.
- ສະພາບສົ່ງສາຍສົ່ງ 22 kV ປົກກະຕິ.

ສະຫຼຸບສະພາບໂດຍລວມຂອງເຂື່ອນ

ລະດັບນ້ຳໜ້າເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳມັງ 3 ແຕ່ວັນທີ 21/08/2026 ສູງສຸດແມ່ນ 748.66 masl ເມື່ອທຽບໃສ່ລະດັບນ້ຳໜ້າເຂື່ອນໃນການອອກແບບ ແຕ່ລະລະດັບໃນການແຈ້ງເຕືອນ ແມ່ນຍັງຢູ່ໃນສະພາບປົກກະຕິ, ປະລິມານນ້ຳຝົນວັດແທກໄດ້ 11.50 mm ແລະ ຜ່ານການຕິດຕາມ ໄລຍະຫ່າງແຕ່ໂຮງຈັກເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳມັງ3 ໄປຫາສັນເຂື່ອນ ໄລຍະທາງ 7 km ເສັ້ນທາງແມ່ນສາມາດເດີນທາງໄດ້, ພາກສ່ວນອື່ນໆຍັງບໍ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ຕົວເຂື່ອນ ແລະ ບ້ານເຮືອນປະຊາຊົນ.

❖ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຈຽນ

ສະພາບນ້ຳ ຢູ່ຈຸດເຂື່ອນໃນວັນທີ 21 ສິງຫາ 2026

- ເຂື່ອນໃຕ້ (South Dam)

ລະດັບນ້ຳປົກກະຕິ 1060.00 masl,

ລະດັບນ້ຳເຝົ້າລະວັງ ແລະ ເຕືອນໄຟ 1062.04 masl,

ລະດັບນ້ຳອັນຕະລາຍ 1062.63 masl.

- ເຂື່ອນເໜືອ (North Dam)

ລະດັບນ້ຳປົກກະຕິ 1061.60 masl,

ລະດັບນ້ຳເຝົ້າລະວັງ ແລະ ເຕືອນໄຟ 1062.56 masl,

ລະດັບນ້ຳອັນຕະລາຍ 1065.38 masl.

- ລະດັບນ້ຳໜ້າເຂື່ອນໃນປະຈຸບັນ Current Water level = **1060.39** masl
- ລະດັບນ້ຳທ້າຍເຂື່ອນ Tail Water = **458.65** masl
- ປະລິມານນ້ຳໄຫຼເຂົ້າອ່າງສູງສຸດ Qin = **51.32** m³/s
- ປະລິມານນ້ຳອອກຈາກເຄື່ອງຈັກທີ່ທຳການຜະລິດ Qt = **16.90** m³/s
- ປະລິມານນ້ຳລົ້ນສູງສຸດ Qs = **32.93** m³/s
- ປະລິມານນ້ຳໄຫຼຜ່ານປະຕູລະບາຍນ້ຳສູງສຸດ Qg = **0.00** m³/s

ລະດັບນ້ຳທີ່ຈຸດວັດແທກຕາມສາຍນ້ຳລຸ່ມເຂື່ອນ

ໃນເຂດລຸ່ມເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຈຽນມີຈຸດວັດແທກລະດັບນ້ຳທີ່ເຝົ້າລະວັງຕາມສາຍນ້ຳມີຈຳນວນ 1 ຈຸດ ຄື:

- ລະດັບ 458.00 masl : ປົກກະຕິ,
- ລະດັບ 460.00 masl : ເຝົ້າລະວັງ, ເຕືອນໄຟ
- ລະດັບ 462.00 masl : ອັນຕະລາຍ
- ຢູ່ຈຸດວັດແທກທ້າຍເຂື່ອນ ສູງສຸດໃນຢູ່ລະດັບ **458.65** m.asl

ສະພາບເຄື່ອງຈັກ, ສາຍສົ່ງ ແລະ ອື່ນໆ ທີ່ເກີດຂຶ້ນ

- ສະພາບເຄື່ອງ ປົກກະຕິ ການແລ່ນຈັກ 2 ໜ່ວຍທີ່ (Unit 1 38 & Unit 2 38 MW).
- ສະພາບສົ່ງສາຍສົ່ງ 115 kV: Line 1 ປົກກະຕິ.

ສະຫຼຸບສະພາບໂດຍລວມຂອງເຂື່ອນ

ລະດັບນ້ຳໜ້າເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຈຽນວັນທີ 21/08/2026 ສູງສຸດແມ່ນ 1060.39 masl ທຽບໃສ່ມື້ຜ່ານມາແມ່ນເພີ່ມຂຶ້ນ 0.13 m, ທຽບກັບລະດັບນ້ຳໜ້າເຂື່ອນໃນການອອກແບບແຕ່ລະລັດໃນການແຈ້ງເຕືອນແມ່ນຍັງຢູ່ໃນສະພາບປົກກະຕິ, ແຕ່ເຂື່ອນໃຕ້ ຫາ ທ້າຍໂຮງຈັກໄລຍະ 13.67 km ເຊິ່ງເປັນປ່າທຳມະຊາດ ບໍ່ມີປະຊາຊົນອາໄສຢູ່ ແລະ ທ້າຍໂຮງຈັກຂອງເຂື່ອນຫາເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳແຈ 1.50 km ແມ່ນບໍ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ບ້ານເຮືອນປະຊາຊົນ.

❖ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຄານ 2

ສະພາບນ້ຳ ຢູ່ຈຸດເຂື່ອນໃນວັນທີ 21 ສິງຫາ 2026

- ລະດັບນ້ຳໜ້າເຂື່ອນໃນປະຈຸບັນ Current Water level = **465.29** masl
ລະດັບ 475.00 masl : ປົກກະຕິ

ລະດັບ 475.23 masl : ເຝົ້າລະວັງ

ລະດັບ 475.23 masl : ເຕືອນໄຟ

ລະດັບ 477.86 masl : ອັນຕະລາຍ

- ລະດັບນ້ຳທ້າຍເຂື່ອນ Tail Water = **361.20** masl
- ປະລິມານນ້ຳໄຫຼເຂົ້າອ່າງສູງສຸດ Qin = **299.65** m³/s
- ປະລິມານນ້ຳອອກຈາກເຄື່ອງຈັກທີ່ທຳການຜະລິດ Qt = **105.64** m³/s
- ປະລິມານນ້ຳລົ້ນສູງສຸດ Qs = **252.34** m³/s
- ປະລິມານນ້ຳໄຫຼຜ່ານປະຕູລະບາຍນ້ຳສູງສຸດ Qb = **0.00** m³/s
- ປະລິມານນ້ຳຝົນແທກໄດ້ = **25** mm.
- ຊ່ອງຫວ່າງຂອງອ່າງເກັບນ້ຳທີ່ສາມາດຮອງຮັບປະລິມານນ້ຳໄດ້ = **1.70** m

ການຕິດຕາມວັດແທກລະດັບນ້ຳຕາມສາຍນ້ຳເບື້ອງເທິງເຂື່ອນ

1. ຈຸດວັດແທກລະດັບນ້ຳ ເມືອງຫ້ຽມ ແຂວງຫົວພັນ (ຕິດຕາມຈາກກ້ອງວົງຈອນປິດ)

ລະດັບ 682.00 masl : ປົກກະຕິ

ລະດັບ 684.00 masl : ເຝົ້າລະວັງ

ລະດັບ 686.00 masl : ເຕືອນໄຟ

ລະດັບ 688.00 masl : ອັນຕະລາຍ

ລະດັບນ້ຳຕົວຈິງທີ່ຈຸດວັດແທກແມ່ນ: **682.80** masl.

2. ຈຸດວັດແທກລະດັບນ້ຳ ເມືອງພູກູດ ແຂວງຊຽງຂວາງ (ຕິດຕາມຈາກກ້ອງວົງຈອນປິດ)

ລະດັບ 591.00 masl : ປົກກະຕິ.

ລະດັບ 593.00 masl : ເຝົ້າລະວັງ

ລະດັບ 594.00 masl : ເຕືອນໄຟ

ລະດັບ 595.00 masl : ອັນຕະລາຍ

ລະດັບນ້ຳຕົວຈິງທີ່ຈຸດວັດແທກແມ່ນ: **592.00** masl.

3. ຈຸດວັດແທກລະດັບນ້ຳ ບ້ານສິບຄາວ ແຂວງຊຽງຂວາງ (ຈ້າງປະຊາຊົນຕິດຕາມອ່ານລະດັບນ້ຳ ແລະ ສິ່ງຮູບພາບ)

ລະດັບ 551.00 masl : ປົກກະຕິ.

ລະດັບ 553.00 masl : ເຝົ້າລະວັງ

ລະດັບ 554.00 masl : ເຕືອນໄຟ

ລະດັບ 555.00 masl : ອັນຕະລາຍ

ລະດັບນ້ຳຕົວຈິງທີ່ຈຸດວັດແທກແມ່ນ: **553.20** masl.

ລະດັບນ້ຳທີ່ຈຸດວັດແທກຕາມສາຍນ້ຳ ເບື້ອງລຸ່ມເຂື່ອນ

ໃນເຂດລຸ່ມເຂື່ອນປະກອບມີຈຸດວັດແທກລະດັບນ້ຳທີ່ເຝົ້າລະວັງຕາມສາຍນ້ຳຈຳນວນ 2 ຈຸດ ຄື:

1. ລະດັບນ້ຳທ້າຍເຂື່ອນນ້ຳຄານ 2 ລະດັບນ້ຳຕາມການສຳຫຼວດ
 - ລະດັບ 357.30 masl : ລະດັບນ້ຳທ້າຍເຂື່ອນສູງສຸດ
 - ລະດັບ 35.65 masl : ລະດັບນ້ຳທ້າຍເຂື່ອນຕ່ຳສຸດ
 - ລະດັບ 356.44 masl : ລະດັບນ້ຳທ້າຍເຂື່ອນ ແລ່ນຈັກ 65 MW
 - ລະດັບ 357.30 masl : ລະດັບນ້ຳທ້າຍເຂື່ອນ ແລ່ນຈັກ 130 MW
 - ລະດັບນ້ຳທ້າຍເຂື່ອນໂຕຈິງແມ່ນ **361.20** masl

2. ລະດັບນ້ຳທ້າຍເຂື່ອນ 2 ຢູ່ຈຸດໜ້າເຂື່ອນນ້ຳຄານ 3 ລະດັບນ້ຳຕາມການສຳຫຼວດ
 - ລະດັບ 348.00 masl : ເຝົ້າລະວັງ
 - ລະດັບ 348.50 masl : ເຕືອນໄຟ
 - ລະດັບ 350.00 masl : ອັນຕະລາຍ
 - ລະດັບນ້ຳຕົວຈິງແມ່ນ: 345.19 masl

ສະພາບເຄື່ອງຈັກ, ສາຍສົ່ງ ແລະ ອື່ນໆ ທີ່ເກີດຂຶ້ນ

- ສະພາບເຄື່ອງ ປົກກະຕິ ການແລ່ນຈັກແມ່ນ 100 MW.
- ສະພາບສົ່ງສາຍສົ່ງ 115 kV ປົກກະຕິ.
- ສະພາບສົ່ງສາຍສົ່ງ 22 kV ປົກກະຕິ.

ສະຫຼຸບສະພາບໂດຍລວມຂອງເຂື່ອນ

ລະດັບນ້ຳໜ້າເຂື່ອນນ້ຳຄານ 2 ວັນທີ 21/08/2026 ສູງສຸດແມ່ນ 473.43 masl. ເມື່ອທຽບໃສ່ລະດັບນ້ຳໜ້າເຂື່ອນໃນການອອກແບບແຕ່ລະດັບໃນການແຈ້ງເຕືອນ ແມ່ນຍັງຢູ່ໃນສະພາບປົກກະຕິ ແລະ ຜ່ານການຕິດຕາມໄລຍະຫ່າງແຕ່ທ້າຍໂຮງຈັກເຂື່ອນນ້ຳຄານ 2 ໄປຫາທ່າເຮືອແກ້ງກຸ້ງ ໄລຍະ 7 km ແລະ ທ່າເຮືອແກ້ງກຸ້ງລົງໄປຫາໜ້າອ່າງເກັບນ້ຳ ເຂື່ອນນ້ຳຄານ 3 ໄລຍະຫ່າງ 48 km ແມ່ນບໍ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ບ້ານເຮືອນປະຊາຊົນ.

❖ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຄານ 3

ສະພາບນ້ຳ ຢູ່ຈຸດເຂື່ອນໃນວັນທີ 21 ສິງຫາ 2026

- ລະດັບນ້ຳໜ້າເຂື່ອນໃນປະຈຸບັນ Current Water level = 345.19 masl
- (ລະດັບ 348.00 masl : ປົກກະຕິ)
- (ລະດັບ 348.20 masl : ເຝົ້າລະວັງ)
- (ລະດັບ 350.00 masl : ເຕືອນໄຟ)
- (ລະດັບ 350.80 masl : ອັນຕະລາຍ)
- ລະດັບນ້ຳທ້າຍເຂື່ອນ Tail Water = 308.12 masl
- ປະລິມານນ້ຳໄຫຼເຂົ້າອ່າງສູງສຸດ Qin = 483.42 m³/s
- ປະລິມານນ້ຳອອກຈາກເຄື່ອງຈັກທີ່ທຳການຜະລິດ Qt = 168.59 m³/s
- ປະລິມານນ້ຳລົ້ນສູງສຸດ Qs = 310.38 m³/s
- ຊ່ອງຫວ່າງທີ່ສາມາດຮອງຮັບບໍລິມານນ້ຳໄດ້ ໃນປະຈຸບັນ = 2.81 m
- ປະລິມານນ້ຳຝົນແທກໄດ້ = 25 mm.

ລະດັບນ້ຳທີ່ຈຸດວັດແທກຕາມສາຍນ້ຳລຸ່ມເຂື່ອນ

ໃນເຂດລຸ່ມເຂື່ອນປະກອບມີຈຸດວັດແທກລະດັບນ້ຳທີ່ເຝົ້າລະວັງຕາມສາຍນ້ຳຈຳນວນ 2 ຈຸດ ຄື: ຈຸດວັດແທກລະດັບນ້ຳ ບ້ານສາມກຄືໄຊ ໂດຍມີລາຍລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້:

1. ຈຸດວັດແທກລະດັບນ້ຳ ຂົວບ້ານ ສາມກຄືໄຊ ລະດັບນ້ຳຕາມການສຳຫຼວດ.
 - ລະດັບ masl : ເຝົ້າລະວັງ (ຍັງບໍ່ທັນມີການກຳນົດລະດັບເທື່ອ)
 - ລະດັບ 309.00 masl : ເຕືອນໄຟ
 - ລະດັບ masl : ອັນຕະລາຍ (ຍັງບໍ່ທັນມີການກຳນົດລະດັບເທື່ອ)

- ລະດັບນ້ຳຕົວຈິງທີ່ຈຸດວັດແທກ ແມ່ນ: **302.00** m.asl
- 2. ຈຸດວັດແທກລະດັບນ້ຳ ຂົວບ້ານ ວັງເງິນ ລະດັບນ້ຳຕາມການສຳຫຼວດ.
 - ລະດັບ: masl : ເຝົ້າລະວັງ. (ບໍ່ມີລະດັບນ້ຳເທື່ອ).
 - ລະດັບ:.....295.00..... masl : ເຕືອນໄຟ.
 - ລະດັບ:..... masl : ອັນຕະລາຍ.
 - ລະດັບນ້ຳຕົວຈິງທີ່ຈຸດວັດແທກແມ່ນ: **288.00** masl.
- 3. ຈຸດວັດແທກລະດັບນ້ຳ ຜາມໄຊ ລະດັບນ້ຳຕາມການສຳຫຼວດ.
 - ລະດັບ: masl : ເຝົ້າລະວັງ. (ບໍ່ມີລະດັບນ້ຳເທື່ອ).
 - ລະດັບ:.....293.00..... masl : ເຕືອນໄຟ.
 - ລະດັບ:..... masl : ອັນຕະລາຍ.
 - ລະດັບນ້ຳຕົວຈິງທີ່ຈຸດວັດແທກແມ່ນ: **288.20** masl.

ສະພາບເຄື່ອງຈັກ, ສາຍສົ່ງ ແລະ ອື່ນໆ ທີ່ເກີດຂຶ້ນ

- ສະພາບເຄື່ອງຈັກ ປົກກະຕິ, ຈັກເບີ 01ແລ່ນ 26 MW & ຈັກເບີ 02 ແລ່ນ 26 MW ລວມທັງ2ເຄື່ອງ ແມ່ນແລ່ນ 52 MW.
- ສະພາບສົ່ງສາຍສົ່ງ 115 kV ປົກກະຕິ.

ສະຫຼຸບສະພາບໂດຍລວມຂອງເຂື່ອນ

ລະດັບນ້ຳໜ້າເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຄານ 3 ແຕ່ວັນທີ 20/08/2026 ສູງສຸດແມ່ນ 345.19 masl ເມື່ອທຽບໃສ່ ລະດັບນ້ຳໜ້າເຂື່ອນໃນການອອກແບບແຕ່ລະດັບໃນການແຈ້ງເຕືອນ ແມ່ນຍັງຢູ່ໃນສະພາບປົກກະຕິ ແລະ ຜ່ານການ ຕິດຕາມ ໄລຍະຫ່າງແຕ່ທ້າຍໂຮງຈັກເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຄານ 3 ຫາ ຂົວບ້ານສາມັກຄີໄຊ ໄລຍະ 6 km ແລະ ໄລຍະຫ່າງແຕ່ ທ້າຍໂຮງຈັກເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຄານ 3 ໄປຫາ ນະຄອນຫຼວງພະບາງ ແມ່ນ ໄລຍະ 21 km ບໍ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ບ້ານເຮືອນ ປະຊາຊົນ.

❖ ເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊເສັດ 1

ສະພາບນ້ຳ ຢູ່ຈຸດເຂື່ອນໃນວັນທີ 21 ສິງຫາ 2026

- ລະດັບນ້ຳໜ້າເຂື່ອນໃນປະຈຸບັນ Current Water level = **482.36** masl
- (ລະດັບ 482.00 masl : ປົກກະຕິ)
- (ລະດັບ 483.00 masl : ເຝົ້າລະວັງ)
- (ລະດັບ 484.00 masl : ເຕືອນໄຟ)
- (ລະດັບ 485.00 masl :ອັນຕະລາຍ)
- ລະດັບນ້ຳທ້າຍເຂື່ອນ Tail Water = **326.50** masl
- ປະລິມານນ້ຳໄຫຼເຂົ້າອ່າງສູງສຸດ Qin = **148.74** m³/s
- ປະລິມານນ້ຳອອກຈາກເຄື່ອງຈັກທີ່ທຳການຜະລິດ Qt = **25.22** m³/s
- ປະລິມານນ້ຳລົ້ນສູງສຸດ Qs = **32.77** m³/s
- ປະລິມານນ້ຳໄຫຼຜ່ານປະຕູລະບາຍນ້ຳສູງສຸດ Qg = **91.28** m³/s

❖ ການຕິດຕາມລະດັບນ້ຳຕາມສາຍນ້ຳລຸ່ມເຂື່ອນ

ໃນເຂດລຸ່ມເຂື່ອນປະກອບມີຈຸດວັດແທກລະດັບນ້ຳທີ່ເຝົ້າລະວັງຕາມສາຍນ້ຳ ແມ່ນຍັງບໍ່ໄດ້ຕິດຕັ້ງຫຼັກລະດັບຢູ່ຈຸດ
ວັດແທກ, ແຕ່ຈະເປັນການຕິດຕາມດ້ວຍຕາເປົ່າ (Visualize Monitoing) ແລະ ຖ່າຍຮູບພາບລາຍງານ.

ສະພາບເຄື່ອງຈັກ, ສາຍສົ່ງ ແລະ ອື່ນໆ ທີ່ເກີດຂຶ້ນ

- ສະພາບເຄື່ອງຈັກ ປົກກະຕິ.
- ສະພາບສົ່ງສາຍສົ່ງ 115 kV ປົກກະຕິ.
- ສະພາບສົ່ງສາຍສົ່ງ 22 kV ປົກກະຕິ.

ສະຫຼຸບສະພາບໂດຍລວມຂອງເຂື່ອນ

ລະດັບນ້ຳໜ້າເຂື່ອນເຊເສັດ 1 ວັນທີ 21/08/2026 ສູງສຸດແມ່ນ 482.36 masl ເມື່ອທຽບໃສ່ລະດັບນ້ຳໜ້າ
ເຂື່ອນໃນການອອກແບບແຕ່ລະດັບໃນການແຈ້ງເຕືອນ ແມ່ນຍັງຢູ່ໃນສະພາບປົກກະຕິ ແລະ ຜ່ານການຕິດຕາມ ໄລຍະຫ່າງ
ແຕ່ທ້າຍໂຮງຈັກເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊເສັດ1 ໄປຫາບ້ານແສນວັງໃຫຍ່ ໄລຍະ 3 km ແລະ ແຕ່ທ້າຍໂຮງຈັກເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊເສັດ1
ໄປຫາບ້ານຫົວຂົວເສັດ ໄລຍະ 5 km ແມ່ນ ບໍ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ບ້ານເຮືອນປະຊາຊົນ.

❖ ເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊເສັດ 2

ສະພາບນ້ຳ ຢູ່ຈຸດເຂື່ອນໃນວັນທີ 21 ສິງຫາ 2026

- ລະດັບນ້ຳໜ້າເຂື່ອນໃນປະຈຸບັນ Current Water level = 813.44 masl
- (ລະດັບ 813.00 masl : ປົກກະຕິ)
- (ລະດັບ 814.00 masl : ເຝົ້າລະວັງ)
- (ລະດັບ 815.00 masl : ເຕືອນໄພ)
- (ລະດັບ 816.00 masl : ອັນຕະລາຍ)
- ລະດັບນ້ຳທ້າຍເຂື່ອນ Tail Water = 542.27 masl
- ປະລິມານນ້ຳໄຫຼເຂົ້າອ່າງສູງສຸດ Qin = 122.00 m³/s
- ປະລິມານນ້ຳອອກຈາກເຄື່ອງຈັກທີ່ທຳການຜະລິດ Qt = 34.69 m³/s
- ປະລິມານນ້ຳລົ້ນສູງສຸດ Qs = 45.85 m³/s
- ປະລິມານນ້ຳໄຫຼຜ່ານປະຕູລະບາຍນ້ຳ Qg = 41.52 m³/s

❖ ການຕິດຕາມລະດັບນ້ຳຕາມສາຍນ້ຳລຸ່ມເຂື່ອນ

ໃນເຂດລຸ່ມເຂື່ອນປະກອບມີຈຸດວັດແທກລະດັບນ້ຳທີ່ເຝົ້າລະວັງຕາມສາຍນ້ຳ ແມ່ນຍັງບໍ່ໄດ້ຕິດຕັ້ງຫຼັກລະດັບຢູ່ຈຸດ
ວັດແທກ, ແຕ່ຈະເປັນການຕິດຕາມດ້ວຍຕາເປົ່າ (Visualize Monitoing) ແລະ ຖ່າຍຮູບພາບລາຍງານ.

ສະພາບເຄື່ອງຈັກ, ສາຍສົ່ງ ແລະ ອື່ນໆ ທີ່ເກີດຂຶ້ນ

- ສະພາບເຄື່ອງ ປົກກະຕິ.
- ສະພາບສົ່ງສາຍສົ່ງ 115 kV ປົກກະຕິ.
- ສະພາບສົ່ງສາຍສົ່ງ 22 kV ປົກກະຕິ.

ສະຫຼຸບສະພາບໂດຍລວມຂອງເຂື່ອນ

ລະດັບນ້ຳໜ້າເຂື່ອນເຊເສັດ 2 ວັນທີ 21/08/2026 ສູງສຸດແມ່ນ 813.44 masl ເມື່ອທຽບໃສ່ລະດັບນ້ຳໜ້າ
ເຂື່ອນໃນການອອກແບບແຕ່ລະດັບໃນການແຈ້ງເຕືອນ ແມ່ນຍັງຢູ່ໃນສະພາບປົກກະຕິ ແລະ ຜ່ານການຕິດຕາມ ໄລຍະຫ່າງ
ແຕ່ທ້າຍໂຮງຈັກເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊເສັດ 2 ໄປຫາບ້ານບາກ ໄລຍະ 9 km ແລະ ແຕ່ທ້າຍໂຮງຈັກເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊເສັດ2 ໄປຫາ
ບ້ານພໍ່ຕອກ ໄລຍະ 10 km ແມ່ນ ບໍ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ບ້ານເຮືອນປະຊາຊົນ.

❖ ເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊເສັດ 3

ສະພາບນ້ຳ ຢູ່ຈຸດເຂື່ອນໃນວັນທີ 21 ສິງຫາ 2026

- ລະດັບນ້ຳໜ້າເຂື່ອນໃນປະຈຸບັນ Current Water level = 1022.45 masl
- (ລະດັບ 1022.00 masl : ປົກກະຕິ)
- (ລະດັບ 1023.50 masl : ເຝົ້າລະວັງ)
- (ລະດັບ 1023.50 masl : ເຕືອນໄຟ)
- (ລະດັບ 1023.50 masl : ອັນຕະລາຍ)
- ລະດັບນ້ຳທ້າຍເຂື່ອນ Tail Water = 859.30 masl
- ປະລິມານນ້ຳໄຫຼເຂົ້າອ່າງສູງສຸດ Qin = 93.24 m³/s
- ປະລິມານນ້ຳອອກຈາກເຄື່ອງຈັກທີ່ທຳການຜະລິດ Qt = 17.40 m³/s
- ປະລິມານນ້ຳລົ້ນສູງສຸດ Qs = 45.42 m³/s
- ປະລິມານນ້ຳໄຫຼຜ່ານປະຕູລະບາຍນ້ຳ Qg = 30.42 m³/s

ລະດັບນ້ຳທີ່ຈຸດວັດແທກຕາມສາຍນ້ຳລຸ່ມເຂື່ອນ

ໃນເຂດລຸ່ມເຂື່ອນບໍ່ມີຈຸດວັດແທກລະດັບນ້ຳ ເພື່ອເຝົ້າລະວັງຕາມສາຍນ້ຳເທື່ອ, ມີແຕ່ຈຸດວັດແທກລະດັບນ້ຳທ້າຍເຮືອນຈັກຜະລິດໄຟຟ້າ ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

- (ລະດັບ 859.70 masl : ເຝົ້າລະວັງ)
- (ລະດັບ 859.80 masl : ເຕືອນໄຟ)
- (ລະດັບ 860.00 masl : ອັນຕະລາຍ)
- ລະດັບນ້ຳທ້າຍເຮືອນຈັກປະຈຸບັນ = 859.30 masl

ສະພາບເຄື່ອງຈັກ, ສາຍສົ່ງ ແລະ ອື່ນໆ ທີ່ເກີດຂຶ້ນ

- ສະພາບເຄື່ອງ ປົກກະຕິ, ແລ່ນຈັກຕາມປະລິມານນ້ຳໄຫຼເຂົ້າອ່າງ.
- ສະພາບສົ່ງສາຍສົ່ງ 115 kV ປົກກະຕິ.
- ສະພາບສົ່ງສາຍສົ່ງ 22 kV ປົກກະຕິ.

ສະຫຼຸບສະພາບໂດຍລວມຂອງເຂື່ອນ

ລະດັບນ້ຳໜ້າເຂື່ອນເຊເສັດ3 ໃນວັນທີ 21/08/2026 ສູງສຸດແມ່ນ 1022.45 masl ເມື່ອທຽບໃສ່ລະດັບນ້ຳໜ້າເຂື່ອນຕາມການອອກແບບເຊັ່ນ: ເຝົ້າລະວັງ, ເຕືອນໄຟ, ອັນຕະລາຍ ແມ່ນຍັງຢູ່ໃນລະດັບປົກກະຕິ ແລະ ຜ່ານການຕິດຕາມໄລຍະຫ່າງແຕ່ທ້າຍໂຮງຈັກເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊເສັດ3 ໄປຫາອ່າງເກັບນ້ຳເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊເສັດ2 ໄລຍະ 16 km ແມ່ນ ບໍ່ມີຜົນກະທົບຫຍັງຕໍ່ບ້ານເຮືອນຂອງປະຊາຊົນ, ສະພາບອື່ນແມ່ນປົກກະຕິ.

❖ ເຂື່ອນໄຟຟ້າແຊລະບຳ

ສະພາບນ້ຳ ຢູ່ຈຸດເຂື່ອນໃນວັນທີ 21 ສິງຫາ 2026

- ລະດັບນ້ຳໜ້າເຂື່ອນໃນປະຈຸບັນ Current Water level = 121.50 masl
- (ລະດັບ 119.50 masl : ປົກກະຕິ)
- (ລະດັບ 121.80 masl : ເຝົ້າລະວັງ)

- (ລະດັບ 122.00 masl : ເຕືອນໄຟ)
- (ລະດັບ 122.40 masl :ອັນຕະລາຍ)
- ລະດັບນ້ຳທ້າຍເຂື່ອນ Tail Water = **106.40** masl
- ປະລິມານນ້ຳໄຫຼເຂົ້າອ່າງສູງສຸດ Qin = **4,562.93** m³/s
- ປະລິມານນ້ຳອອກຈາກເຄື່ອງຈັກທີ່ທຳການຜະລິດ Qt = **73.99** m³/s
- ປະລິມານນ້ຳລົ້ນສູງສຸດ Qs = **4,488.94** m³/s
- ປະລິມານນ້ຳໄຫຼຜ່ານປະຕູລະບາຍນ້ຳ Qg = **0.00** m³/s

❖ ລະດັບນ້ຳທີ່ຈຸດວັດແທກຕາມສາຍນ້ຳລຸ່ມເຂື່ອນ

ໃນເຂດລຸ່ມເຂື່ອນປະກອບມີຈຸດວັດແທກລະດັບນ້ຳທີ່ເຝົ້າລະວັງຕາມສາຍນ້ຳແມ່ນບໍ່ມີ, ມີແຕ່ຈຸດວັດແທກລະດັບນ້ຳທ້າຍເຂື່ອນມີດັ່ງນີ້:

1. ຈຸດວັດແທກລະດັບນ້ຳທ້າຍເຂື່ອນ

- ລະດັບ 106.6 masl : ເຝົ້າລະວັງ
- ລະດັບ 107.8 masl : ເຕືອນໄຟ
- ລະດັບ 109.0 masl :ອັນຕະລາຍ
- ລະດັບນ້ຳທ້າຍເຂື່ອນປະຈຸບັນ = **106.40** masl

ສະພາບເຄື່ອງຈັກ, ສາຍສົ່ງ ແລະ ອື່ນໆ ທີ່ເກີດຂຶ້ນ

- ສະພາບເຄື່ອງ ປົກກະຕິ.
- ສະພາບສົ່ງສາຍສົ່ງ 115 kV ປົກກະຕິ.
- ສະພາບສາຍສົ່ງ 22 kv ໃນວັນທີ 21/08/2026 ແມ່ນສາມາດສົ່ງຈ່າຍໄຟຟ້າໄດ້ປົກກະຕິ

ລະດັບນ້ຳທີ່ຈຸດວັດແທກຕາມສາຍນ້ຳລຸ່ມເຂື່ອນ

ໃນເຂດລຸ່ມເຂື່ອນບໍ່ມີຈຸດວັດແທກລະດັບນ້ຳ ເພື່ອເຝົ້າລະວັງຕາມສາຍນ້ຳເທື່ອ, ມີແຕ່ຈຸດວັດແທກລະດັບນ້ຳທ້າຍເຮືອນຈັກຜະລິດໄຟຟ້າ ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

- (ລະດັບ 106.60 masl : ເຝົ້າລະວັງ)
- (ລະດັບ 107.80 masl : ເຕືອນໄຟ)
- (ລະດັບ 109.00 masl :ອັນຕະລາຍ)
- ລະດັບນ້ຳທ້າຍເຮືອນຈັກປະຈຸບັນ = **101.30** masl

ສະຫຼຸບສະພາບໂດຍລວມຂອງເຂື່ອນ

ລະດັບນ້ຳໜ້າເຂື່ອນໄຟຟ້າແຊລະບຳ ແຕ່ວັນທີ 18-21/08/2026 ສູງສຸດແມ່ນ 121.50 Masl ລະດັບນ້ຳໜ້າເຂື່ອນໃນການອອກແບບແມ່ນ 119.50 Masl ແມ່ນຢູ່ໃນລະດັບປົກກະຕິ ລະດັບນ້ຳປະຈຸບັນຂອງວັນທີ 21/08/2025 ແມ່ນ 121.50 Masl ທຽບໃສ່ລະດັບນ້ຳໃນການແຈ້ງເຕືອນໄຟແມ່ນຢູ່ໃນລະດັບ 122.00 Masl ແລະ ຍັງຢູ່ໃນລະດັບນ້ຳ 0.50 m ຈຶ່ງຈະຮອດລະດັບນ້ຳເຕືອນໄຟປະຈຸບັນແມ່ນຢູ່ໃນສະພາບປົກກະຕິ ແລະ ຜ່ານການຕິດຕາມ ໄລຍະຫ່າງແຕ່ທ້າຍໂຮງຈັກເຂື່ອນໄຟຟ້າແຊລະບຳ ໄປຫາບ້ານ ດອນແຊ ແລະ ບ້ານ ແກ້ງກອກໄລຍະ 7 km ແມ່ນບໍ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ບ້ານເຮືອນປະຊາຊົນ.

❖ ເຂື່ອນໄຟຟ້າຫ້ວຍລຳຝັນໃຫຍ່

ສະພາບນ້ຳ ຢູ່ຈຸດເຂື່ອນໃນວັນທີ 21 ສິງຫາ 2026

- ລະດັບນ້ຳໜ້າເຂື່ອນໃນປະຈຸບັນ Current Water level = 807.60 masl
- (ລະດັບ 820.00 masl : ປົກກະຕິ)
- (ລະດັບ 820.20 masl : ເຝົ້າລະວັງ)
- (ລະດັບ 820.70 masl : ເຕືອນໄພ)
- (ລະດັບ 820.70 masl : ອັນຕະລາຍ)
- ລະດັບນ້ຳທ້າຍເຂື່ອນ Tail Water = 202.18 masl
- ປະລິມານນ້ຳໄຫຼເຂົ້າອ່າງສູງສຸດ Qin = 76.04 m³/s
- ປະລິມານນ້ຳອອກຈາກເຄື່ອງຈັກທີ່ທຳການຜະລິດ Qt = 7.93 m³/s
- ປະລິມານນ້ຳລົ້ນສູງສຸດ Qs = 0 m³/s
- ປະລິມານນ້ຳໄຫຼຜ່ານປະຕູລະບາຍນ້ຳ Qg = 0.00 m³/s
- ປະລິມານນ້ຳຝົນ = 50.00 mm

❖ ລະດັບນ້ຳທີ່ຈຸດ ທ້າຍໂຮງຈັກ ວັນທີ: 21/08/2026 ເວລາ: 09h:00

1 ຈຸດວັດແທກລະດັບນ້ຳ ທ້າຍໂຮງຈັກຂອງເຂື່ອນຫ້ວຍລຳຝັນໃຫຍ່ ລະດັບນ້ຳຕາມການສຳຫຼວດ

- ລະດັບ 202.60 masl : ເຝົ້າລະວັງ
- ລະດັບ 203.00 masl : ເຕືອນໄພ
- ລະດັບ 204.00 masl : ອັນຕະລາຍ
- ລະດັບນ້ຳຕົວຈິງທີ່ຈຸດວັດແທກແມ່ນ 202.18 masl

ສະພາບເຄື່ອງຈັກ, ສາຍສົ່ງ ແລະ ອື່ນໆ ທີ່ເກີດຂຶ້ນ

- ສະພາບເຄື່ອງ ປົກກະຕິ.
- ສະພາບສົ່ງສາຍສົ່ງ 115 kV ປົກກະຕິ.
- ສະພາບສົ່ງສາຍສົ່ງ 22 kV ປົກກະຕິ.

ລະດັບນ້ຳທີ່ຈຸດວັດແທກຕາມສາຍນ້ຳລຸ່ມເຂື່ອນ

ໃນເຂດລຸ່ມເຂື່ອນບໍ່ມີຈຸດວັດແທກລະດັບນ້ຳ ເພື່ອເຝົ້າລະວັງຕາມສາຍນ້ຳເທື່ອ, ມີແຕ່ຈຸດວັດແທກລະດັບນ້ຳທ້າຍເຮືອນຈັກຜະລິດໄຟຟ້າ ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

- (ລະດັບ 202.60 masl : ເຝົ້າລະວັງ)
- (ລະດັບ 203.00 masl : ເຕືອນໄພ)
- (ລະດັບ 204.00 masl : ອັນຕະລາຍ)
- ລະດັບນ້ຳທ້າຍເຮືອນຈັກປະຈຸບັນ = 202.00 masl

ສະຫຼຸບສະພາບໂດຍລວມຂອງເຂື່ອນ

ລະດັບນ້ຳໜ້າເຂື່ອນຫ້ວຍລຳຝັນໃຫຍ່ ໃນວັນທີ: 21/08/2026 ສູງສຸດແມ່ນ 807.60 masl ເມື່ອທຽບໃສ່ລະດັບນ້ຳໜ້າເຂື່ອນເຕັມອ່າງ 820.00 masl ແມ່ນຍັງຢູ່ໃນສະພາບປົກກະຕິ ເຊິ່ງຫຼຸດຢູ່ 12.40 m, ຜ່ານການຕິດຕາມ

ໄລຍະຫ່າງແຕ່ທ້າຍເຂື່ອນຫ້ວຍລຳຜັນໃຫຍ່ ໄປຫາ ໜ້າອ່າງເຂື່ອນຫ້ວຍລຳຜັນຕອນລຸ່ມ ໄລຍະ 17 km ແມ່ນ ບໍ່ມີຜົນ
ກະທົບຫຍັງ ແລະ ສະພາບຕົວເຂື່ອນແມ່ນຍັງມີຄວາມປອດໄພດີ.

ຜ່ານການສະຫຼຸບ ແລະ ການລາຍງານສະພາບປະຈຸບັນຂອງບັນດາເຂື່ອນຕ່າງໆ ແມ່ນເຫັນວ່າແຕ່ລະເຂື່ອນຢູ່ໃນ
ສະພາບປົກກະຕິ, ສາມາດຮັບມືກັບສະພາບການໄດ້ ແລະ ສືບຕໍ່ຕິດຕາມ, ເຝົ້າລະວັງ ພ້ອມທັງກະກຽມພ້ອມມືຕໍ່ສະພາບ
ອາກາດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ