

**ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ**  
**ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ**



ບໍລິສັດຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວມະຫາຊົນ.  
 ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຖິ່ມ-1

ເລກທີ: 3320 / ຜ-ຟຟລ.ນຳ  
 ນ້ຳຖິ່ມ, ວັນທີ: 07/SLP 2018

ລາຍງານສະພາບນ້ຳຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຖິ່ມ-1  
 ວັນທີ: 7/9/2018 ເວລາ 08:00 ໂມງ

1. ລະດັບນ້ຳໜ້າເຂື່ອນ ແລະ ທ້າຍເຂື່ອນ
  - ລະດັບນ້ຳໜ້າເຂື່ອນ 212.66 masl ມີບໍລິມາດນ້ຳໃນອ່າງ = 7,225,435,400 ມ<sup>3</sup> ທຽບໃສ່ເວລາດຽວກັນຂອງມື້ວານນີ້ ຫຼຸດລົງ 15 ຊັງຕີແມັດ.
  - ລະດັບນ້ຳທ້າຍເຂື່ອນ 171.60 masl ທຽບໃສ່ເວລາດຽວກັນຂອງມື້ວານນີ້ ຫຼຸດລົງ 1.10 ແມັດ.
2. ປະລິມານນ້ຳໄຫຼເຂົ້າອ່າງ ແລະ ອອກອ່າງນ້ຳຖິ່ມ-1
  - ກ. ປະລິມານນ້ຳໄຫຼເຂົ້າອ່າງທັງໝົດ = 1,219.4 ມ<sup>3</sup>/ວິນາທີ = 105,359,424 ມ<sup>3</sup>/ມື້  
 ໃນນີ້: - ໄດ້ຈາກເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຖິ່ມ-2 = 642.1 ມ<sup>3</sup>/ວິນາທີ = 54,480,000 ມ<sup>3</sup>/ມື້  
 ( ວັນທີ 06/9/2018 ເວລາ 21:45 ໂມງ ໄດ້ເປີດປະຕູນ້ຳຂຶ້ນຈາກ 0 ແມັດ ມາເປັນ 1.20 ແມັດ)  
 - ໄດ້ຈາກແຫຼ່ງອື່ນໆ = 577.3 ມ<sup>3</sup>/ວິນາທີ = 49,878,720 ມ<sup>3</sup>/ມື້
  - ຂ. ປະລິມານນ້ຳທີ່ໄຫຼອອກຈາກອ່າງທັງໝົດ = 1,784.8 ມ<sup>3</sup>/ວິນາທີ = 154,205,424 ມ<sup>3</sup>/ມື້  
 ໃນນີ້: - ປະລິມານນ້ຳຜ່ານກົງຫັນ = 543.6 ມ<sup>3</sup>/ວິນາທີ = 46,963,224 ມ<sup>3</sup>/ມື້  
 - ປະລິມານນ້ຳຜ່ານປະຕູນ້ຳລື້ນ = 1,241.2 ມ<sup>3</sup>/ວິນາທີ = 107,242,200 ມ<sup>3</sup>/ມື້  
 • ວັນທີ 06/9/2018 ເວລາ 16:00 ໂມງ ໄດ້ປິດປະຕູນ້ຳລື້ນລົງຈາກ 3.5 ແມັດ ມາເປັນ 3.0 ແມັດ, ປະລິມານນ້ຳໄຫຼຜ່ານ ປະຕູນ້ຳລື້ນ = 1,241.2 ມ<sup>3</sup>/ວິນາທີ.  
 - ປະລິມານນ້ຳຝົນທີ່ຈຸດວັດແທກເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຖິ່ມ-1 = 0 ມິນລີແມັດ.
  - ຄ. ປະລິມານ ການໄຫຼຂອງສາຍນ້ຳຖິ່ມຈຸດປາກກະຍຸງ ໃນລະດັບ 11.46 ແມັດ.  
 - ການໄຫຼຂອງນ້ຳປາກກະຍຸງ Qpn = 3,150.3 ມ<sup>3</sup>/ວິນາທີ  
 - ໄດ້ຈາກນ້ຳຖິ່ມ-1 Qng1 = 1,784.8 ມ<sup>3</sup>/ວິນາທີ  
 - ໄດ້ຈາກນ້ຳຊອງ Qs = 316.6 ມ<sup>3</sup>/ວິນາທີ  
 - ໄດ້ຈາກນ້ຳລືກ1-2 (Qnl.1-2) = 215.9 ມ<sup>3</sup>/ວິນາທີ  
 (ວັນທີ 6/9/2018 ເວລາ 14:00 ໂມງ ໄດ້ປິດປະຕູນ້ຳລົງຈາກ 1.5 ແມັດມາເປັນ 1.0 ແມັດ)  
 - ໄດ້ຈາກແຫຼ່ງນ້ຳອື່ນໆ Q = 833.0 ມ<sup>3</sup>/ວິນາທີ
3. ການຜິດດຽງລະຫວ່າງປະລິມານນ້ຳໄຫຼເຂົ້າ ແລະ ໄຫຼອອກອ່າງ (ກ-ຂ) = (-565.4) ມ<sup>3</sup>/ວິນາທີ = (-48,850,560) ມ<sup>3</sup>/ມື້  
 ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ລະດັບນ້ຳໜ້າເຂື່ອນ 24 ຊົ່ວໂມງ ຫຼຸດລົງ 15 ຊັງຕີແມັດ.
4. ຂໍ້ມູນຈຸດຕິດຕາມລະດັບນ້ຳຕາມໄມ້ຫລາແທກນ້ຳທຽບໃສ່ເວລາດຽວກັນຂອງມື້ວານ ຕາມສາຍນ້ຳລືກ ແລະ ນ້ຳຖິ່ມຕອນລຸ່ມ:
  - ລະດັບນ້ຳ ທີ່ຈຸດຫີນເຫີບ ເວລາ 08:00 ໂມງ ເທົ່າກັບ 7.85 ມ ເຫັນວ່າລະດັບນ້ຳລຸດລົງ 82 ຊັງຕີແມັດ (8.67 ແມັດ).
  - ລະດັບນ້ຳຖິ່ມ ທີ່ຈຸດປາກກະຍຸງ ເວລາ 08:00 ໂມງ ເທົ່າກັບ 11.46 ມ ເຫັນວ່າລະດັບນ້ຳລຸດລົງ 82 ຊັງຕີແມັດ. (12.28 ແມັດ).
  - ລະດັບນ້ຳຖິ່ມ ທີ່ຈຸດບ້ານບຸ້ງພ້າວ ເວລາ 08:00 ໂມງ ເຫັນວ່າ ລະດັບນ້ຳຫຼຸດລົງ 45 ຊັງຕີແມັດ.
  - ລະດັບນ້ຳຖິ່ມ ທີ່ຈຸດບ້ານແຈ້ງ ເວລາ 08:00 ໂມງ ເຫັນວ່າ ລະດັບນ້ຳຫຼຸດລົງ 15 ຊັງຕີແມັດ.
  - ລະດັບນ້ຳຖິ່ມ ທີ່ຈຸດບ້ານຈຸ້ມ ເວລາ 08:00 ໂມງ ເຫັນວ່າ ເຫັນວ່າບໍ່ມີຂໍ້ມູນ.
  - ລະດັບນ້ຳຖິ່ມ ທີ່ຈຸດບ້ານຕານປຽວ ເວລາ 08:00 ໂມງ ເຫັນວ່າ ລະດັບນ້ຳຫຼຸດລົງ 5 ຊັງຕີແມັດ.
  - ລະດັບນ້ຳຖິ່ມ ທີ່ຈຸດບ້ານຫາດສວນ ເວລາ 08:00 ໂມງ ເຫັນວ່າ ລະດັບນ້ຳຫຼຸດລົງ 10 ຊັງຕີແມັດ.
  - ລະດັບນ້ຳຖິ່ມ ທີ່ຈຸດເວີນຄຳ ເວລາ 08:00 ໂມງ ເທົ່າກັບ 13.67 ມ ເຫັນວ່າລະດັບນ້ຳເພີ່ມຂຶ້ນ 17 ຊັງຕີແມັດ(13.50 ແມັດ).

ໝາຍເຫດ:	ລະດັບນ້ຳໜ້າເຂື່ອນ	ລະດັບນ້ຳທ້າຍເຂື່ອນ
ລະດັບນ້ຳທີ່ຕ້ອງອົບພະຍົກ	215.00 masl	175.00 masl
ລະດັບນ້ຳເຕືອນໄພ	214.00 masl	173.00 masl
ລະດັບນ້ຳເຝົ້າລະວັງ	212.30 masl	172.00 masl
ລະດັບນ້ຳປົກກະຕິ	212.00 masl	167.50 masl

ຜູ້ອຳນວຍການເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຖິ່ມ-1  
**ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ**  
**ມະຫາຊົນ**  
**ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຖິ່ມ-1**  
 ປົວຮັນ ຈັນສະຫວັດ  
 ຜູ້ອຳນວຍການ