

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

ບໍລິສັດຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວມະຫາຊົນ.
 ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງຸ່ມ-1



ເລກທີ: 3509/ຜ-ຟຟລ.ນງ
 ນ້ຳຖ້ຳ, ວັນທີ: 25 SEP 2018

ລາຍງານສະພາບນ້ຳຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງຸ່ມ-1
 ວັນທີ: 25/9/2018 ເວລາ 08:00 ໂມງ

1. ລະດັບນ້ຳໜ້າເຂື່ອນ ແລະ ທ້າຍເຂື່ອນ
 - ລະດັບນ້ຳໜ້າເຂື່ອນ 212.43 masl ມີບໍລິມາດນ້ຳໃນອ່າງ = 7,150,537,200 ມ³ ທຽບໃສ່ ເວລາດຽວກັນຂອງມື້ວານນີ້ເຫັນວ່າ ລະດັບນ້ຳ ຫຼຸດລົງ 1 ຊັງຕີແມັດ.
 - ລະດັບນ້ຳທ້າຍເຂື່ອນ 168.10 masl ທຽບໃສ່ ເວລາດຽວກັນຂອງມື້ວານນີ້ ເຫັນວ່າລະດັບນ້ຳເທົ່າເດີມ.
2. ປະລິມານນ້ຳໄຫຼເຂົ້າອ່າງ ແລະ ອອກອ່າງນ້ຳງຸ່ມ-1

ກ. ປະລິມານນ້ຳໄຫຼເຂົ້າອ່າງທັງໝົດ	= 645.8	ມ ³ /ວິນາທີ	= 55,795,264 ມ ³ /ມື້
ໃນນີ້: - ໄດ້ຈາກເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງຸ່ມ-2	= 414.7	ມ ³ /ວິນາທີ	= 35,830,000 ມ ³ /ມື້
- ໄດ້ຈາກແຫຼ່ງອື່ນໆ	= 231.1	ມ ³ /ວິນາທີ	= 19,967,040 ມ ³ /ມື້
ຂ. ປະລິມານນ້ຳທີ່ໄຫຼອອກຈາກອ່າງທັງໝົດ	= 683.5	ມ ³ /ວິນາທີ	= 59,051,664 ມ ³ /ມື້
ໃນນີ້: - ປະລິມານນ້ຳຜ່ານກົງຫັນ	= 558.8	ມ ³ /ວິນາທີ	= 48,279,240 ມ ³ /ມື້
- ປະລິມານນ້ຳຜ່ານປະຕູນ້ຳລິ້ນ	= 124.7	ມ ³ /ວິນາທີ	= 10,772,424 ມ ³ /ມື້
• ເປີດປະຕູນ້ຳລິ້ນ 30 ຊັງຕີແມັດ, ມີປະລິມານນ້ຳໄຫຼຜ່ານ = 124.7 ມ ³ /ວິນາທີ.			
- ປະລິມານນ້ຳຜ່ານທີ່ຈຸດວັດແທກເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງຸ່ມ-1 = 0 ມິນລິແມັດ.			
ຄ. ປະລິມານ ການໄຫຼຂອງສາຍນ້ຳງຸ່ມຈຸດປາກກະຍຸງ ໃນລະດັບ 6.20 ແມັດ.			
- ການໄຫຼຂອງນ້ຳປາກກະຍຸງ Qpn	= 1,108.4	ມ ³ /ວິນາທີ	
- ໄດ້ຈາກນ້ຳງຸ່ມ-1 Qng1	= 683.5	ມ ³ /ວິນາທີ	
- ໄດ້ຈາກນ້ຳຊອງ Qns	= 81.5	ມ ³ /ວິນາທີ	
- ໄດ້ຈາກນ້ຳລືກາ-2 (Qnl.1-2)	= 75.9	ມ ³ /ວິນາທີ	
- ໄດ້ຈາກແຫຼ່ງນ້ຳອື່ນໆ Q	= 267.5	ມ ³ /ວິນາທີ	
3. ການຜິດດຽງລະຫວ່າງປະລິມານນ້ຳໄຫຼເຂົ້າ ແລະ ໄຫຼອອກອ່າງ (ກ-ຂ) = (-37.7) ມ³/ວິນາທີ = (- 3,257,280) ມ³/ມື້ ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງ ເຮັດໃຫ້ລະດັບນ້ຳ ໜ້າເຂື່ອນ 24 ຊົ່ວໂມງ ຫຼຸດລົງ 1 ຊັງຕີແມັດ.
4. ຂໍ້ມູນຈຸດຕິດຕາມລະດັບນ້ຳຕາມໄມ້ຫລາແທກນ້ຳທຽບໃສ່ ເວລາດຽວກັນຂອງມື້ວານ ຕາມສາຍນ້ຳງຸ່ມຕອນລຸ່ມ:
 - ລະດັບນ້ຳງຸ່ມ ທີ່ຈຸດປາກກະຍຸງ ເວລາ 08:00 ໂມງ ເທົ່າກັບ 6.20 ແມັດ ເຫັນວ່າລະດັບນ້ຳຫຼຸດລົງ 14 ຊັງຕີແມັດ (6.34 ແມັດ).
 - ລະດັບນ້ຳງຸ່ມ ທີ່ຈຸດເວີນຄຳ ເວລາ 08:00 ໂມງ ເທົ່າກັບ 7.90 ແມັດ ເຫັນວ່າລະດັບນ້ຳຫຼຸດລົງ 26 ຊັງຕີແມັດ (8.16 ແມັດ).

ຜູ້ອຳນວຍການເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງຸ່ມ-1

ໝາຍເຫດ:	ລະດັບນ້ຳໜ້າເຂື່ອນ	ລະດັບນ້ຳທ້າຍເຂື່ອນ
ລະດັບນ້ຳທີ່ຕ້ອງອັບພະຍົກ	215.00 masl	175.00 masl
ລະດັບນ້ຳເຕືອນໄພ	214.00 masl	173.00 masl
ລະດັບນ້ຳຝົ່າລະວັງ	212.30 masl	172.00 masl
ລະດັບນ້ຳປົກກະຕິ	212.00 masl	167.50 masl

ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ
ມະຫາຊົນ

ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງຸ່ມ-1

ປົວວັນ ຈັນສະຫວັດ
 ຜູ້ອຳນວຍການ