

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

ບໍລິສັດຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວມະຫາຊົນ.
 ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງື່ມ-1



ເລກທີ: 3625/ຜ-ຟຟລ.ນງ
 ນ້ຳງື່ມ, ວັນທີ: 02 OCT 2018

ລາຍງານສະພາບນ້ຳຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງື່ມ-1
 ວັນທີ: 02/10/2018 ເວລາ 08:00 ໂມງ

1. ລະດັບນ້ຳໜ້າເຂື່ອນ ແລະ ທ້າຍເຂື່ອນ
 - ລະດັບນ້ຳໜ້າເຂື່ອນ 212.44 masl ມີບໍລິມາດນ້ຳໃນອ່າງ = 7,153,793,600 ມ³ ທຽບໃສ່ ເວລາດຽວກັນຂອງມື້ວານນີ້ເຫັນວ່າລະດັບນ້ຳ ຫຼຸດລົງ 2 ຊັງຕີແມັດ.
 - ລະດັບນ້ຳທ້າຍເຂື່ອນ 168.0 masl ທຽບໃສ່ ເວລາດຽວກັນຂອງມື້ວານນີ້ ເຫັນວ່າລະດັບນ້ຳແມ່ນເທົ່າເດີມ.
2. ປະລິມານນ້ຳໄຫຼເຂົ້າອ່າງ ແລະ ອອກອ່າງນ້ຳງື່ມ-1
 - ກ. ປະລິມານນ້ຳໄຫຼເຂົ້າອ່າງທັງໝົດ

	= 592.9 ມ ³ /ວິນາທີ	= 51,231,744 ມ ³ /ມື້
ໃນນີ້: - ໄດ້ຈາກເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງື່ມ-2	= 450 ມ ³ /ວິນາທີ	= 38,880,000 ມ ³ /ມື້
- ໄດ້ຈາກແຫຼ່ງອື່ນໆ	= 142.9 ມ ³ /ວິນາທີ	= 12,351,744 ມ ³ /ມື້
 - ຂ. ປະລິມານນ້ຳທີ່ໄຫຼອອກຈາກອ່າງທັງໝົດ

	= 668.3 ມ ³ /ວິນາທີ	= 57,744,576 ມ ³ /ມື້
ໃນນີ້: - ປະລິມານນ້ຳຜ່ານກົງຫັນ	= 543.6 ມ ³ /ວິນາທີ	= 46,967,040 ມ ³ /ມື້
- ປະລິມານນ້ຳຜ່ານປະຕູນ້ຳລື້ນ	= 124.7 ມ ³ /ວິນາທີ	= 10,777,536 ມ ³ /ມື້
• ເປີດປະຕູນ້ຳລື້ນ 30 ຊັງຕີແມັດ, ມີປະລິມານນ້ຳໄຫຼຜ່ານ = 124.7 ມ ³ /ວິນາທີ.		
- ປະລິມານນ້ຳຝົນທີ່ຈຸດວັດແທກເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງື່ມ-1 = 5 ມິນລີແມັດ.		
 - ຄ. ປະລິມານ ການໄຫຼຂອງສາຍນ້ຳງື່ມຈຸດປາກກະຍຸງ ໃນລະດັບ 5.84 ແມັດ.

- ການໄຫຼຂອງນ້ຳປາກະຍຸງ Qpn	= 1000 ມ ³ /ວິນາທີ
- ໄດ້ຈາກນ້ຳງື່ມ-1 Qng1	= 668.3 ມ ³ /ວິນາທີ
- ໄດ້ຈາກນ້ຳຊອງ Qns	= 25.8 ມ ³ /ວິນາທີ
- ໄດ້ຈາກນ້ຳລືກ-2 (Qnl.1-2)	= 137.2 ມ ³ /ວິນາທີ
- ໄດ້ຈາກແຫຼ່ງນ້ຳອື່ນໆ Q	= 168.6 ມ ³ /ວິນາທີ
3. ການຜິດດຽງລະຫວ່າງປະລິມານນ້ຳໄຫຼເຂົ້າ ແລະ ໄຫຼອອກອ່າງ (ກ-ຂ) = -75.3 ມ³/ວິນາທີ = 6,512,832 ມ³/ມື້ ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ລະດັບນ້ຳ ໜ້າເຂື່ອນ 24 ຊົ່ວໂມງ ແມ່ນ ຫຼຸດລົງ 2 ຊັງຕີແມັດ.
4. ຂໍ້ມູນຈຸດຕິດຕາມລະດັບນ້ຳຕາມໄມ້ຫລາແທກນ້ຳທຽບໃສ່ ເວລາດຽວກັນຂອງມື້ວານ ຕາມສາຍນ້ຳງື່ມຕອນລຸ່ມ:
 - ລະດັບນ້ຳງື່ມ ທີ່ຈຸດປາກກະຍຸງ ເວລາ 08:00 ໂມງ ເທົ່າກັບ 5.84 ແມັດ ເຫັນວ່າລະດັບນ້ຳ ຫຼຸດລົງ 6 ຊັງຕີແມັດ (5.90 ແມັດ).
 - ລະດັບນ້ຳງື່ມ ທີ່ຈຸດເວີນຄຳ ເວລາ 08:00 ໂມງ ເທົ່າກັບ 6.20 ແມັດ ເຫັນວ່າລະດັບນ້ຳຫຼຸດລົງ 15 ຊັງຕີແມັດ (6.35 ແມັດ).

ຜູ້ອຳນວຍການເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງື່ມ-1

ໝາຍເຫດ:

ລະດັບນ້ຳທີ່ຕ້ອງອົບພະຍົກ	215.00 masl	ລະດັບນ້ຳທ້າຍເຂື່ອນ
ລະດັບນ້ຳເຕືອນໄພ	214.00 masl	175.00 masl
ລະດັບນ້ຳເຝົ້າລະວັງ	212.30 masl	173.00 masl
ລະດັບນ້ຳປົກກະຕິ	212.00 masl	172.00 masl
		167.50 masl

ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ
ມະຫາຊົນ

ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງື່ມ-1

ບວວນ ຈັນສະຫວັດ
 ຜູ້ອຳນວຍການ