

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

ບໍລິສັດຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວມະຫາຊົນ,
 ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງື່ມ-1



ເລກທີ: 3644/ຜ-ຟຟລ.ນງ
 ນ້ຳງື່ມ, ວັນທີ: 03 OCT 2018

ລາຍງານສະພາບນ້ຳຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງື່ມ-1
 ວັນທີ: 03/10/2018 ເວລາ 08:00 ໂມງ

1. ລະດັບນ້ຳໜ້າເຂື່ອນ ແລະ ທ້າຍເຂື່ອນ
 - ລະດັບນ້ຳໜ້າເຂື່ອນ 212.40 masl ມີບໍລິມາດນ້ຳໃນອ່າງ = 7,140,767,998 ມ³ ທຽບໃສ່ ເວລາດຽວກັນຂອງມື້ວານນີ້ເຫັນວ່າລະດັບນ້ຳ ຫຼຸດລົງ 4 ຊັງຕີແມັດ.
 - ລະດັບນ້ຳທ້າຍເຂື່ອນ 168.0 masl ທຽບໃສ່ ເວລາດຽວກັນຂອງມື້ວານນີ້ ເຫັນວ່າລະດັບນ້ຳແມ່ນເທົ່າເດີມ.
2. ປະລິມານນ້ຳໄຫຼເຂົ້າອ່າງ ແລະ ອອກອ່າງນ້ຳງື່ມ-1

ກ. ປະລິມານນ້ຳໄຫຼເຂົ້າອ່າງທັງໝົດ	= 503.1 ມ ³ /ວິນາທີ	= 43,471,864 ມ ³ /ມື້
ໃນນີ້: - ໄດ້ຈາກເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງື່ມ-2	= 275 ມ ³ /ວິນາທີ	= 23,760,000 ມ ³ /ມື້
- ໄດ້ຈາກແຫຼ່ງອື່ນໆ	= 228.1 ມ ³ /ວິນາທີ	= 19,707,840 ມ ³ /ມື້
ຂ. ປະລິມານນ້ຳທີ່ໄຫຼອອກຈາກອ່າງທັງໝົດ	= 653.9 ມ ³ /ວິນາທີ	= 56,497,464 ມ ³ /ມື້
ໃນນີ້: - ປະລິມານນ້ຳຜ່ານກົງຫັນ	= 529.1 ມ ³ /ວິນາທີ	= 45,711,000 ມ ³ /ມື້
- ປະລິມານນ້ຳຜ່ານປະຕູນ້ຳລິ້ນ	= 124.8 ມ ³ /ວິນາທີ	= 10,786,464 ມ ³ /ມື້
• ເປີດປະຕູນ້ຳລິ້ນ 30 ຊັງຕີແມັດ, ມີປະລິມານນ້ຳໄຫຼຜ່ານ = 124.8 ມ ³ /ວິນາທີ.		
- ປະລິມານນ້ຳຝົນທີ່ຈຸດວັດແທກເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງື່ມ-1 = 0 ມິນລິແມັດ.		
- ຄ. ປະລິມານ ການໄຫຼຂອງສາຍນ້ຳງື່ມຈຸດປາກກະຍຸງ ໃນລະດັບ 5.76 ແມັດ.

- ການໄຫຼຂອງນ້ຳປາກກະຍຸງ Qpn	= 976.5 ມ ³ /ວິນາທີ	
- ໄດ້ຈາກນ້ຳງື່ມ-1 Qng1	= 653.9 ມ ³ /ວິນາທີ	
- ໄດ້ຈາກນ້ຳຊອງ Qns	= 0.6 ມ ³ /ວິນາທີ	
- ໄດ້ຈາກນ້ຳລືກາ-2 (Qnl.1-2)	= 134.0 ມ ³ /ວິນາທີ	
- ໄດ້ຈາກແຫຼ່ງນ້ຳອື່ນໆ Q	= 188.0 ມ ³ /ວິນາທີ	
3. ການຜິດດຽງລະຫວ່າງປະລິມານນ້ຳໄຫຼເຂົ້າ ແລະ ໄຫຼອອກອ່າງ (ກ-ຂ) = (-150.8) ມ³/ວິນາທີ = (-13,029,120) ມ³/ມື້ ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ລະດັບນ້ຳ ໜ້າເຂື່ອນ 24 ຊົ່ວໂມງ ແມ່ນ ຫຼຸດລົງ 4 ຊັງຕີແມັດ.
4. ຂໍ້ມູນຈຸດຕິດຕາມລະດັບນ້ຳຕາມໄມ້ຫລາແທກນ້ຳທຽບໃສ່ ເວລາດຽວກັນຂອງມື້ວານ ຕາມສາຍນ້ຳງື່ມຕອນລຸ່ມ:
 - ລະດັບນ້ຳງື່ມ ທີ່ຈຸດປາກກະຍຸງ ເວລາ 08:00 ໂມງ ເທົ່າກັບ 5.76 ແມັດ ເຫັນວ່າລະດັບນ້ຳ ຫຼຸດລົງ 8 ຊັງຕີແມັດ (5.84 ແມັດ).
 - ລະດັບນ້ຳງື່ມ ທີ່ຈຸດເວີນຄຳ ເວລາ 08:00 ໂມງ ເທົ່າກັບ 6.74 ແມັດ ເຫັນວ່າລະດັບນ້ຳເພີ່ມຂຶ້ນ 54 ຊັງຕີແມັດ (6.20 ແມັດ).

ຜູ້ອຳນວຍການເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງື່ມ-1

ໝາຍເຫດ:		
ລະດັບນ້ຳທີ່ຕ້ອງອົບພະຍົກ	ລະດັບນ້ຳໜ້າເຂື່ອນ 215.00 masl	ລະດັບນ້ຳທ້າຍເຂື່ອນ 175.00 masl
ລະດັບນ້ຳເຕືອນໄພ	214.00 masl	173.00 masl
ລະດັບນ້ຳເຜົາລະວັງ	212.30 masl	172.00 masl
ລະດັບນ້ຳປົກກະຕິ	212.00 masl	167.50 masl

ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ
 ມະຫາຊົນ

ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງື່ມ-1

ສົມໃຈ ສີຈັນທະລາດ
 ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ