

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ



ບໍລິສັດຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວມະຫາຊຸມ
 ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຖິ້ມ-1

ເລກທີ: 325.6./ຜ-ຟຟລ.ນງ
 ນ້ຳຖິ້ມ, ວັນທີ: 10.09.2018

ລາຍງານສະພາບນ້ຳຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຖິ້ມ-1

ວັນທີ: 10/9/2018 ເວລາ 08:00 ໂມງ

1. ລະດັບນ້ຳໜ້າເຂື່ອນ ແລະ ທ້າຍເຂື່ອນ
 - ລະດັບນ້ຳໜ້າເຂື່ອນ 212.53 masl ມີບໍລິມາດນ້ຳໃນອ່າງ = 7,183,102,200 ມ³ ທຽບໃສ່ເວລາດຽວກັນຂອງມື້ວານນີ້ ຫຼຸດລົງ 2 ຊັງຕີແມັດ.
 - ລະດັບນ້ຳທ້າຍເຂື່ອນ 169.90 masl ທຽບໃສ່ເວລາດຽວກັນຂອງມື້ວານນີ້ ຫຼຸດລົງ 50 ຊັງຕີແມັດ.
2. ປະລິມານນ້ຳໄຫຼເຂົ້າອ່າງ ແລະ ອອກອ່າງນ້ຳຖິ້ມ-1
 - ກ. ປະລິມານນ້ຳໄຫຼເຂົ້າອ່າງທັງໝົດ = 1,037.1 ມ³/ວິນາທີ = 89,605,440 ມ³/ມື້
 ໃນນີ້: - ໄດ້ຈາກເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຖິ້ມ-2 = 906.0 ມ³/ວິນາທີ = 78,278,400 ມ³/ມື້
 (ວັນທີ 8/9/2018 ເວລາ 09:00 ໂມງ ໄດ້ປິດປະຕູນ້ຳລົງຈາກ 1.2 ແມັດ ເປັນ 90 ຊັງຕີແມັດ)
 - ໄດ້ຈາກແຫຼ່ງອື່ນໆ = 131.1 ມ³/ວິນາທີ = 11,327,040 ມ³/ມື້
 - ຂ. ປະລິມານນ້ຳທີ່ໄຫຼອອກຈາກອ່າງທັງໝົດ = 1,112.48 ມ³/ວິນາທີ = 96,118,272 ມ³/ມື້
 ໃນນີ້: - ປະລິມານນ້ຳຜ່ານກົງຫັນ = 514.18 ມ³/ວິນາທີ = 44,425,152 ມ³/ມື້
 - ປະລິມານນ້ຳຜ່ານປະຕູນ້ຳລິ້ນ = 598.30 ມ³/ວິນາທີ = 51,693,120 ມ³/ມື້
 • ວັນທີ 10/9/2018 ເວລາ 06:05 ໂມງ ໄດ້ປິດປະຕູນ້ຳລິ້ນລົງຈາກ 1.5 ແມັດ ມາເປັນ 1.2 ແມັດ, ປະລິມານນ້ຳໄຫຼຜ່ານ ປະຕູນ້ຳລິ້ນ = 489.93 ມ³/ວິນາທີ.
 - ປະລິມານນ້ຳຝົນທີ່ຈຸດວັດແທກເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຖິ້ມ-1 = 0 ມິນລີແມັດ.
 - ຄ. ປະລິມານ ການໄຫຼຂອງສາຍນ້ຳຖິ້ມຈຸດປາກກະຍຸງ ໃນລະດັບ 10.14 ແມັດ.
 - ການໄຫຼຂອງນ້ຳປາກກະຍຸງ Qpn = 2,562.41 ມ³/ວິນາທີ
 - ໄດ້ຈາກນ້ຳຖິ້ມ-1 Qng1 = 1,112.48 ມ³/ວິນາທີ
 - ໄດ້ຈາກນ້ຳຊອງ Qns = 322.22 ມ³/ວິນາທີ
 - ໄດ້ຈາກນ້ຳລຶກ1-2 (Qnl.1-2) = 142.5 ມ³/ວິນາທີ
 (ວັນທີ 8/9/2018 ເວລາ 11:00 ໂມງ ໄດ້ປິດປະຕູນ້ຳລົງຈາກ 1.0 ແມັດມາເປັນ 50 ຊັງຕີແມັດ)
 - ໄດ້ຈາກແຫຼ່ງນ້ຳອື່ນໆ Q = 985.2 ມ³/ວິນາທີ
3. ການຜິດດ່ຽງລະຫວ່າງປະລິມານນ້ຳໄຫຼເຂົ້າ ແລະ ໄຫຼອອກອ່າງ (ກ-ຂ) = (-75.38) ມ³/ວິນາທີ = (- 6,512,832.0) ມ³/ມື້
 ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ລະດັບນ້ຳໜ້າເຂື່ອນ 24 ຊົ່ວໂມງ ຫຼຸດລົງ 2 ຊັງຕີແມັດ.
4. ຂໍ້ມູນຈຸດຕິດຕາມລະດັບນ້ຳຕາມໄມ້ຫລາແທກນ້ຳທຽບໃສ່ເວລາດຽວກັນຂອງມື້ວານ ຕາມສາຍນ້ຳລຶກ ແລະ ນ້ຳຖິ້ມຕອນລຸ່ມ:
 - ລະດັບນ້ຳ ທີ່ຈຸດຫີນເຫີບ ເວລາ 08:00 ໂມງ ບໍ່ໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນ
 - ລະດັບນ້ຳຖິ້ມ ທີ່ຈຸດປາກກະຍຸງ ເວລາ 08:00 ໂມງ ເທົ່າກັບ 10.14 ມ ເຫັນວ່າລະດັບນ້ຳລຸດລົງ 46 ຊັງຕີແມັດ (10.60 ແມັດ).
 - ລະດັບນ້ຳຖິ້ມ ທີ່ຈຸດບ້ານບຸ້ງພ້າວ ເວລາ 08:00 ໂມງ ເຫັນວ່າ ລະດັບນ້ຳລຸດລົງ 18 ຊັງຕີແມັດ.
 - ລະດັບນ້ຳຖິ້ມ ທີ່ຈຸດບ້ານແຈ້ງ ເວລາ 08:00 ໂມງ ເຫັນວ່າ ບໍ່ໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນ
 - ລະດັບນ້ຳຖິ້ມ ທີ່ຈຸດບ້ານຈຸ້ມ ເວລາ 08:00 ໂມງ ເຫັນວ່າ ບໍ່ໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນ
 - ລະດັບນ້ຳຖິ້ມ ທີ່ຈຸດບ້ານຕານປ່ຽວ ເວລາ 08:00 ໂມງ ເຫັນວ່າ ບໍ່ໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນ
 - ລະດັບນ້ຳຖິ້ມ ທີ່ຈຸດບ້ານຫາດສວນ ເວລາ 08:00 ໂມງ ເຫັນວ່າ ບໍ່ໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນ
 - ລະດັບນ້ຳຖິ້ມ ທີ່ຈຸດເວີນຄຳ ເວລາ 08:00 ໂມງ ເທົ່າກັບ 13.38 ມ ເຫັນວ່າລະດັບນ້ຳ ລຸດລົງ 20 ຊັງຕີແມັດ (13.58 ແມັດ)

ໝາຍເຫດ:	ລະດັບນ້ຳໜ້າເຂື່ອນ	ລະດັບນ້ຳທ້າຍເຂື່ອນ
ລະດັບນ້ຳທີ່ຕ້ອງອົບພະຍົກ	215.00 masl	175.00 masl
ລະດັບນ້ຳເຕືອນໄພ	214.00 masl	173.00 masl
ລະດັບນ້ຳເຝົ້າລະວັງ	212.30 masl	172.00 masl
ລະດັບນ້ຳປົກກະຕິ	212.00 masl	167.50 masl

ຜູ້ອຳນວຍການເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຖິ້ມ-1

ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ
 ມະຫາຊຸມ
 ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຖິ້ມ-1

ບົວວັນ ຈັນສະຫວັດ
 ຜູ້ອຳນວຍການ