

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ



ບໍລິສັດຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວມະຫາຊົນ.
 ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງື່ມ-1

ເລກທີ: 3305/ຜ-ຟຟລ.ນງ
 ນ້ຳຖ້ຳ, ວັນທີ: 05 SEP 2018

ລາຍງານສະພາບນ້ຳຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງື່ມ-1
 ວັນທີ: 5/9/2018 ເວລາ 08:00 ໂມງ

1. ລະດັບນ້ຳໜ້າເຂື່ອນ ແລະ ທ້າຍເຂື່ອນ
 - ລະດັບນ້ຳໜ້າເຂື່ອນ 213.01 masl ມີບໍລິມາດນ້ຳໃນອ່າງ = 7,339,411,400 ມ³ ທຽບໃສ່ເວລາດຽວ ກັນຂອງມື້ວານນີ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 3 ຊັງຕີແມັດ.
 - ລະດັບນ້ຳທ້າຍເຂື່ອນ 173.20 masl ທຽບໃສ່ເວລາດຽວກັນຂອງມື້ວານນີ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 1.2 ແມັດ.
2. ປະລິມານນ້ຳໄຫຼເຂົ້າອ່າງ ແລະ ອອກອ່າງນ້ຳງື່ມ-1
 - ກ. ປະລິມານນ້ຳໄຫຼເຂົ້າອ່າງທັງໝົດ = 2,313.2 ມ³/ວິນາທີ = 199,857,660 ມ³/ມື້
 ໃນນີ້: - ໄດ້ຈາກເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງື່ມ-2 = 1,407.0 ມ³/ວິນາທີ = 121,570,000 ມ³/ມື້
 (ວັນທີ 4/9/2018 ເວລາ 15:00 ໂມງ ໄດ້ປິດປະຕູນ້ຳລົງຈາກ 2.10 ແມັດເປັນ 1.50 ແມັດ)
 - ໄດ້ຈາກແຫຼ່ງອື່ນໆ = 906.2 ມ³/ວິນາທີ = 78,295,680 ມ³/ມື້
 - ຂ. ປະລິມານນ້ຳທີ່ໄຫຼອອກຈາກອ່າງທັງໝົດ = 2,200.0 ມ³/ວິນາທີ = 190,088,460 ມ³/ມື້
 ໃນນີ້: - ປະລິມານນ້ຳຜ່ານກົງຫັນ = 547.1 ມ³/ວິນາທີ = 47,271,384 ມ³/ມື້
 - ປະລິມານນ້ຳຜ່ານປະຕູນ້ຳລິ້ນ = 1,652.9 ມ³/ວິນາທີ = 142,817,076 ມ³/ມື້
 • ວັນທີ 4/9/2018 ເວລາ 22:00 ໂມງ ໄດ້ເປີດປະຕູນ້ຳລິ້ນຂຶ້ນຈາກ 4.3 ແມັດ ມາເປັນ 4.5 ແມັດ, ປະລິມານນ້ຳໄຫຼຜ່ານປະຕູນ້ຳລິ້ນ = 1,652.9 ມ³/ວິນາທີ.
 - ປະລິມານນ້ຳຝົນທີ່ຈຸດວັດແທກເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງື່ມ-1 = 32.0 ມິນລີແມັດ.
 - ຄ. ປະລິມານ ການໄຫຼຂອງສາຍນ້ຳງື່ມຈຸດປາກກະຍຸງ ໃນລະດັບ 12.50 ແມັດ.
 - ການໄຫຼຂອງນ້ຳປາກກະຍຸງ Qpn = 3,646.4 ມ³/ວິນາທີ
 - ໄດ້ຈາກນ້ຳງື່ມ-1 Qng1 = 2,200.0 ມ³/ວິນາທີ
 - ໄດ້ຈາກນ້ຳຊອງ Qs = 537.4 ມ³/ວິນາທີ
 - ໄດ້ຈາກນ້ຳລືກ1-2 (Qnl.1-2) = 287.2 ມ³/ວິນາທີ
 (ວັນທີ 1/9/2018 ເວລາ 13:00 ໂມງໄດ້ປິດປະຕູນ້ຳລົງຈາກ 2.0 ແມັດມາເປັນ 1.5 ແມັດ)
 - ໄດ້ຈາກແຫຼ່ງນ້ຳອື່ນໆ Q = 621.8 ມ³/ວິນາທີ
3. ການຜິດດຽງລະຫວ່າງປະລິມານນ້ຳໄຫຼເຂົ້າ ແລະ ໄຫຼອອກອ່າງ (ກ-ຂ) = 113.2 ມ³/ວິນາທີ = 9,780,480 ມ³/ມື້
 ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ລະດັບນ້ຳໜ້າເຂື່ອນ 24 ຊົ່ວໂມງ ເພີ່ມຂຶ້ນ 3 ຊັງຕີແມັດ.
4. ຂໍ້ມູນຈຸດຕິດຕາມລະດັບນ້ຳຕາມໄມ້ຫລາແທກນ້ຳທຽບໃສ່ເວລາດຽວກັນຂອງມື້ວານ ຕາມສາຍນ້ຳລືກ ແລະ ນ້ຳງື່ມຕອນລຸ່ມ:
 - ລະດັບນ້ຳ ທີ່ຈຸດຫິນເຫີບ ເວລາ 08:00 ໂມງ ເທົ່າກັບ 11.10 ມ ເຫັນວ່າລະດັບນ້ຳເພີ່ມຂຶ້ນ 2.5 ແມັດ (8.60 ແມັດ).
 - ລະດັບນ້ຳງື່ມ ທີ່ຈຸດປາກກະຍຸງ ເວລາ 08:00 ໂມງ ເທົ່າກັບ 12.50 ມ ເຫັນວ່າລະດັບນ້ຳເພີ່ມຂຶ້ນ 1 ແມັດ (11.50 ແມັດ).
 - ລະດັບນ້ຳງື່ມ ທີ່ຈຸດບ້ານບຸ້ງພ້າວ ເວລາ 08:00 ໂມງ ເຫັນວ່າ ລະດັບນ້ຳເພີ່ມຂຶ້ນ 35 ຊັງຕີແມັດ.
 - ລະດັບນ້ຳງື່ມ ທີ່ຈຸດບ້ານແຈ້ງ ເວລາ 08:00 ໂມງ ເຫັນວ່າ ລະດັບນ້ຳເພີ່ມຂຶ້ນ 50 ຊັງຕີແມັດ.
 - ລະດັບນ້ຳງື່ມ ທີ່ຈຸດບ້ານຈຸ້ມ ເວລາ 08:00 ໂມງ ເຫັນວ່າ ເຫັນວ່າບໍ່ມີຂໍ້ມູນ (ຕິດຕໍ່ບໍ່ໄດ້).
 - ລະດັບນ້ຳງື່ມ ທີ່ຈຸດບ້ານຕານປ່ຽວ ເວລາ 08:00 ໂມງ ເຫັນວ່າ ລະດັບນ້ຳເພີ່ມຂຶ້ນ 71 ຊັງຕີແມັດ.
 - ລະດັບນ້ຳງື່ມ ທີ່ຈຸດບ້ານຫາດສວນ ເວລາ 08:00 ໂມງ ເຫັນວ່າ ລະດັບນ້ຳເພີ່ມຂຶ້ນ 50 ຊັງຕີແມັດ.
 - ລະດັບນ້ຳງື່ມ ທີ່ຈຸດເວີນຄຳ ເວລາ 08:00 ໂມງ ເທົ່າກັບ 13.24 ມ ເຫັນວ່າລະດັບນ້ຳເພີ່ມຂຶ້ນ 12 ຊັງຕີແມັດ(13.12 ແມັດ).

ໝາຍເຫດ:	ລະດັບນ້ຳໜ້າເຂື່ອນ	ລະດັບນ້ຳທ້າຍເຂື່ອນ
ລະດັບນ້ຳທີ່ຕ້ອງອົບພະຍົກ	215.00 masl	175.00 masl
ລະດັບນ້ຳເຕືອນໄພ	214.00 masl	173.00 masl
ລະດັບນ້ຳຝ້າລະວັງ	212.30 masl	172.00 masl
ລະດັບນ້ຳປົກກະຕິ	212.00 masl	167.50 masl

ຜູ້ອຳນວຍການເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງື່ມ-1
ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ
ມະຫາຊົນ
ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງື່ມ-1

ບົວວິນ ຈັນສະຫວັດ
 ຜູ້ອຳນວຍການ