

**ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ**  
**ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ**

ບໍລິສັດຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວມະຫາຊຸມ.  
 ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງື່ມ-1



ເລກທີ: 329/4/ຜ-ຟຟລ.ນງ  
 ນ້ຳງື່ມ, ວັນທີ: 05...0CT.. 2018

**ລາຍງານສະພາບນ້ຳຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງື່ມ-1**  
 ວັນທີ: 05/10/2018 ເວລາ 08:00 ໂມງ

1. ລະດັບນ້ຳໜ້າເຂື່ອນ ແລະ ທ້າຍເຂື່ອນ
  - ລະດັບນ້ຳໜ້າເຂື່ອນ 212.32 masl ມີບໍລິມາດນ້ຳໃນອ່າງ = 7,114,715,800 ມ<sup>3</sup> ທຽບໃສ່ ເວລາດຽວກັນຂອງມື້ວານນີ້ເຫັນວ່າລະດັບນ້ຳ ຫຼຸດລົງ 6 ຊັງຕີແມັດ.
  - ລະດັບນ້ຳທ້າຍເຂື່ອນ 168.0 masl ທຽບໃສ່ ເວລາດຽວກັນຂອງມື້ວານນີ້ ເຫັນວ່າລະດັບນ້ຳແມ່ນເທົ່າເດີມ.
2. ປະລິມານນ້ຳໄຫຼເຂົ້າອ່າງ ແລະ ອອກອ່າງນ້ຳງື່ມ-1
 

ກ. ປະລິມານນ້ຳໄຫຼເຂົ້າອ່າງທັງໝົດ	= 442.6 ມ <sup>3</sup> /ວິນາທີ	= 38,236,056 ມ <sup>3</sup> /ມື້	
ໃນນີ້: - ໄດ້ຈາກເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງື່ມ-2	= 286.6 ມ <sup>3</sup> /ວິນາທີ	= 24,760,000 ມ <sup>3</sup> /ມື້	
- ໄດ້ຈາກແຫຼ່ງອື່ນໆ	= 156.0 ມ <sup>3</sup> /ວິນາທີ	= 13,478,400 ມ <sup>3</sup> /ມື້	
ຂ. ປະລິມານນ້ຳທີ່ໄຫຼອອກຈາກອ່າງທັງໝົດ	= 668.7 ມ <sup>3</sup> /ວິນາທີ	= 57,775,680 ມ <sup>3</sup> /ມື້	
ໃນນີ້: - ປະລິມານນ້ຳຜ່ານກົງຫັນ	= 544.6 ມ <sup>3</sup> /ວິນາທີ	= 47,050,200 ມ <sup>3</sup> /ມື້	
- ປະລິມານນ້ຳຜ່ານປະຕູນ້ຳລົ້ນ	= 124.1 ມ <sup>3</sup> /ວິນາທີ	= 10,724,256 ມ <sup>3</sup> /ມື້	
• ເປີດປະຕູນ້ຳລົ້ນ 30 ຊັງຕີແມັດ, ມີປະລິມານນ້ຳໄຫຼຜ່ານ = 124.1 ມ <sup>3</sup> /ວິນາທີ.			
- ປະລິມານນ້ຳຝົນທີ່ຈຸດວັດແທກເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງື່ມ-1 = 0 ມິນລີແມັດ.			
- ຄ. ປະລິມານ ການໄຫຼຂອງສາຍນ້ຳງື່ມຈຸດປາກກະຍຸງ ໃນລະດັບ 5.50 ແມັດ.
 

- ການໄຫຼຂອງນ້ຳປາກກະຍຸງ Qpn	= 901.6 ມ <sup>3</sup> /ວິນາທີ		
- ໄດ້ຈາກນ້ຳງື່ມ-1 Qng1	= 668.7 ມ <sup>3</sup> /ວິນາທີ		
- ໄດ້ຈາກນ້ຳຊອງ Qns	= 2.9 ມ <sup>3</sup> /ວິນາທີ		
- ໄດ້ຈາກນ້ຳລືກາ-2 (Qnl.1-2)	= 136.7 ມ <sup>3</sup> /ວິນາທີ		
- ໄດ້ຈາກແຫຼ່ງນ້ຳອື່ນໆ Q	= 93.3 ມ <sup>3</sup> /ວິນາທີ		
3. ການຜິດດຽງລະຫວ່າງປະລິມານນ້ຳໄຫຼເຂົ້າ ແລະ ໄຫຼອອກອ່າງ (ກ-ຂ) = (-226.1) ມ<sup>3</sup>/ວິນາທີ = (-19,535,040) ມ<sup>3</sup>/ມື້ ດັ່ງນັ້ນຈິ່ງເຮັດໃຫ້ລະດັບນ້ຳ ໜ້າເຂື່ອນ 24 ຊົ່ວໂມງ ແມ່ນ ຫຼຸດລົງ 6 ຊັງຕີແມັດ.
4. ຂໍ້ມູນຈຸດຕິດຕາມລະດັບນ້ຳຕາມໄມ້ຫລາແທກນ້ຳທຽບໃສ່ ເວລາດຽວກັນຂອງມື້ວານ ຕາມສາຍນ້ຳງື່ມຕອນລຸ່ມ:
  - ລະດັບນ້ຳງື່ມ ທີ່ຈຸດປາກກະຍຸງ ເວລາ 08:00 ໂມງ ເທົ່າກັບ 5.50 ແມັດ ເຫັນວ່າລະດັບນ້ຳ ຫຼຸດລົງ 6 ຊັງຕີແມັດ (5.56 ແມັດ).
  - ລະດັບນ້ຳງື່ມ ທີ່ຈຸດເວີນຄຳ ເວລາ 08:00 ໂມງ ເທົ່າກັບ 6.28 ແມັດ ເຫັນວ່າລະດັບນ້ຳ ຫຼຸດລົງ 18 ຊັງຕີແມັດ (6.46 ແມັດ).

ຜູ້ອຳນວຍການເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງື່ມ-1

ໝາຍເຫດ:	ລະດັບນ້ຳໜ້າເຂື່ອນ	ລະດັບນ້ຳທ້າຍເຂື່ອນ
ລະດັບນ້ຳທີ່ຕ້ອງອົບພະຍົກ	215.00 masl	175.00 masl
ລະດັບນ້ຳເຕືອນໄພ	214.00 masl	173.00 masl
ລະດັບນ້ຳຝົ່າລະວັງ	212.30 masl	172.00 masl
ລະດັບນ້ຳປົກກະຕິ	212.00 masl	167.50 masl

**ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ**  
**ມະຫາຊຸມ**

---

**ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງື່ມ-1**

**ດາວວຽງ ສຸນັນທະລາດ**  
 ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ