

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ



ບໍລິສັດຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວມະຫາຊົນ.
 ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຖິ້ມ-1

ເລກທີ: 3319 / ຜ-ຟຟລ.ນງ
 ນ້ຳຖິ້ມ, ວັນທີ: 06 SLP 2018

ລາຍງານສະພາບນ້ຳຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຖິ້ມ-1
 ວັນທີ: 6/9/2018 ເວລາ 08:00 ໂມງ

1. ລະດັບນ້ຳໜ້າເຂື່ອນ ແລະ ທ້າຍເຂື່ອນ
 - ລະດັບນ້ຳໜ້າເຂື່ອນ 212.81 masl ມີບໍລິມາດນ້ຳໃນອ່າງ = 7,274,282,400 ມ³ ທຽບໃສ່ເວລາດຽວກັນຂອງມື້ວານນີ້ລຸດລົງ 29 ຊັງຕີແມັດ.
 - ລະດັບນ້ຳທ້າຍເຂື່ອນ 172.70 masl ທຽບໃສ່ເວລາດຽວກັນຂອງມື້ວານນີ້ລຸດລົງ 50 ຊັງຕີແມັດ.
2. ປະລິມານນ້ຳໄຫຼເຂົ້າອ່າງ ແລະ ອອກອ່າງນ້ຳຖິ້ມ-1
 - ກ. ປະລິມານນ້ຳໄຫຼເຂົ້າອ່າງທັງໝົດ = 1,508 ມ³/ວິນາທີ = 21,715,200 ມ³/ມື້
 ໃນນີ້: - ໄດ້ຈາກເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຖິ້ມ-2 = 946.53 ມ³/ວິນາທີ = 13,630,032 ມ³/ມື້
 (ວັນທີ 05/9/2018 ເວລາ 8:00 ໂມງ ໄດ້ປິດປະຕູນ້ຳລົງຈາກ 1.5 ແມັດເປັນ 0.9 ແມັດ)
 - ໄດ້ຈາກແຫຼ່ງອື່ນໆ = 561.47 ມ³/ວິນາທີ = 8,085,168 ມ³/ມື້
 - ຂ. ປະລິມານນ້ຳທີ່ໄຫຼອອກຈາກອ່າງທັງໝົດ = 2,261.6 ມ³/ວິນາທີ = 32,567,184 ມ³/ມື້
 ໃນນີ້: - ປະລິມານນ້ຳຜ່ານກົງຫັນ = 553.82 ມ³/ວິນາທີ = 7,975,008 ມ³/ມື້
 - ປະລິມານນ້ຳຜ່ານປະຕູນ້ຳລື້ນ = 1,707.79 ມ³/ວິນາທີ = 2,459,2176 ມ³/ມື້
 - ວັນທີ 06/9/2018 ເວລາ 07:30 ໂມງ ໄດ້ປິດປະຕູນ້ຳລື້ນລົງຈາກ 4.5 ແມັດ ມາເປັນ 4.0 ແມັດ, ປະລິມານນ້ຳໄຫຼຜ່ານປະຕູນ້ຳລື້ນ = 1,697.66 ມ³/ວິນາທີ.
 - ປະລິມານນ້ຳຝົນທີ່ຈຸດວັດແທກເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຖິ້ມ-1 = 0 ມິນລີແມັດ.
 - ຄ. ປະລິມານ ການໄຫຼຂອງສາຍນ້ຳຖິ້ມຈຸດປາກກະຍຸງ ໃນລະດັບ 12.28 ແມັດ.
 - ການໄຫຼຂອງນ້ຳປາກກະຍຸງ Qpn = 3,539.05 ມ³/ວິນາທີ
 - ໄດ້ຈາກນ້ຳຖິ້ມ-1 Qng1 = 2,261.6 ມ³/ວິນາທີ
 - ໄດ້ຈາກນ້ຳຊອງ Qs = 434.45 ມ³/ວິນາທີ
 - ໄດ້ຈາກນ້ຳລຶກ1-2 (Qnl.1-2) = 287.2 ມ³/ວິນາທີ
 (ວັນທີ 1/9/2018 ເວລາ 13:00 ໂມງໄດ້ປິດປະຕູນ້ຳລົງຈາກ 2.0 ແມັດມາເປັນ 1.5 ແມັດ)
 - ໄດ້ຈາກແຫຼ່ງນ້ຳອື່ນໆ Q = 555.8 ມ³/ວິນາທີ
3. ການຜິດດຽງລະຫວ່າງປະລິມານນ້ຳໄຫຼເຂົ້າ ແລະ ໄຫຼອອກອ່າງ (ກ-ຂ) = -753.61 ມ³/ວິນາທີ = 10,851,984 ມ³/ມື້
 ດັ່ງນັ້ນຈິ່ງເຮັດໃຫ້ລະດັບນ້ຳໜ້າເຂື່ອນ 24 ຊົ່ວໂມງ ລຸດລົງ 29 ຊັງຕີແມັດ.
4. ຂໍ້ມູນຈຸດຕິດຕາມລະດັບນ້ຳຕາມໄມ້ຫລາແທກນ້ຳທຽບໃສ່ເວລາດຽວກັນຂອງມື້ວານ ຕາມສາຍນ້ຳລຶກ ແລະ ນ້ຳຖິ້ມຕອນລຸ່ມ:
 - ລະດັບນ້ຳ ທີ່ຈຸດຫີນເຫີບ ເວລາ 08:00 ໂມງ ເທົ່າກັບ 8.67 ມ ເຫັນວ່າລະດັບນ້ຳລຸດລົງ 2.43 ແມັດ (11.10 ແມັດ).
 - ລະດັບນ້ຳຖິ້ມ ທີ່ຈຸດປາກກະຍຸງ ເວລາ 08:00 ໂມງ ເທົ່າກັບ 12.28 ມ ເຫັນວ່າລະດັບນ້ຳລຸດລົງ 22 ຊັງຕີແມັດ. (12.50 ແມັດ).
 - ລະດັບນ້ຳຖິ້ມ ທີ່ຈຸດບ້ານບຸ້ງພ້າວ ເວລາ 08:00 ໂມງ ເຫັນວ່າ ລະດັບນ້ຳ ລຸດລົງ 10.5 ຊັງຕີແມັດ.
 - ລະດັບນ້ຳຖິ້ມ ທີ່ຈຸດບ້ານແຈ້ງ ເວລາ 08:00 ໂມງ ເຫັນວ່າ ລະດັບນ້ຳເພີ່ມຂຶ້ນ 15 ຊັງຕີແມັດ.
 - ລະດັບນ້ຳຖິ້ມ ທີ່ຈຸດບ້ານຈຸ້ມ ເວລາ 08:00 ໂມງ ເຫັນວ່າ ເຫັນວ່າບໍ່ມີຂໍ້ມູນ
 - ລະດັບນ້ຳຖິ້ມ ທີ່ຈຸດບ້ານຕານປ່ຽວ ເວລາ 08:00 ໂມງ ເຫັນວ່າ ເຫັນວ່າບໍ່ມີຂໍ້ມູນ
 - ລະດັບນ້ຳຖິ້ມ ທີ່ຈຸດບ້ານຫາດສວນ ເວລາ 08:00 ໂມງ ເຫັນວ່າ ເຫັນວ່າບໍ່ມີຂໍ້ມູນ
 - ລະດັບນ້ຳຖິ້ມ ທີ່ຈຸດເວີນຄຳ ເວລາ 08:00 ໂມງ ເທົ່າກັບ 13.50 ມ ເຫັນວ່າລະດັບນ້ຳເພີ່ມຂຶ້ນ 26 ຊັງຕີແມັດ(13.24 ແມັດ).

ໝາຍເຫດ:	ລະດັບນ້ຳໜ້າເຂື່ອນ	ລະດັບນ້ຳທ້າຍເຂື່ອນ
■ ລະດັບນ້ຳທີ່ຕ້ອງອັບພະຍົກ	215.00 masl	175.00 masl
■ ລະດັບນ້ຳເຕືອນໄພ	214.00 masl	173.00 masl
■ ລະດັບນ້ຳເຝົ້າລະວັງ	212.30 masl	172.00 masl
■ ລະດັບນ້ຳປົກກະຕິ	212.00 masl	167.50 masl

ຜູ້ອຳນວຍການເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຖິ້ມ-1

ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ
 ມະຫາຊົນ

ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຖິ້ມ-1

ປົວວັນ ຈັນສະຫວັດ
 ຜູ້ອຳນວຍການ