

ສາທາລະນະລິດ ປະຊາທປະເຕ ປະຊາຊນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ



ເລກທີ: 3396/ຜ-ພຟລ.ນງ
 ນ້ຳຖ້ຳ, ວັນທີ: 12 SEP 2018

ບໍລິສັດຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວມະຫາຊົນ.
 ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຖ້ຳມ-1

ລາຍງານສະພາບນ້ຳຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຖ້ຳມ-1
 ວັນທີ: 12/9/2018 ເວລາ 08:00 ໂມງ

1. ລະດັບນ້ຳໜ້າເຂື່ອນ ແລະ ທ້າຍເຂື່ອນ
 - ລະດັບນ້ຳໜ້າເຂື່ອນ 212.58 masl ມີບໍລິມາດນ້ຳໃນອ່າງ = 7,199,384,200 ມ³ ທຽບໃສ່ເວລາດຽວກັນຂອງມື້ວານນີ້ ເພີ່ມຂຶ້ນ 1 ຊັງຕີແມັດ.
 - ລະດັບນ້ຳທ້າຍເຂື່ອນ 169.90 masl ທຽບໃສ່ເວລາດຽວກັນຂອງມື້ວານນີ້ ເພີ່ມຂຶ້ນ 10 ຊັງຕີແມັດ.
2. ປະລິມານນ້ຳໄຫຼເຂົ້າອ່າງ ແລະ ອອກອ່າງນ້ຳຖ້ຳມ-1
 - ກ. ປະລິມານນ້ຳໄຫຼເຂົ້າອ່າງທັງໝົດ = 1,143.21 ມ³/ວິນາທີ = 98,773,344 ມ³/ມື້
 ໃນນີ້: - ໄດ້ຈາກເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຖ້ຳມ-2 = 1,093.0 ມ³/ວິນາທີ = 94,435,200 ມ³/ມື້
 (ວັນທີ 12/9/2018 ເວລາ 07:00 ໂມງ ໄດ້ເປີດປະຕູນ້ຳຂຶ້ນຈາກ 1.2 ແມັດ ເປັນ 1.5 ແມັດ)
 - ໄດ້ຈາກແຫຼ່ງອື່ນໆ = 50.2 ມ³/ວິນາທີ = 4,338,144 ມ³/ມື້
 - ຂ. ປະລິມານນ້ຳທີ່ໄຫຼອອກຈາກອ່າງທັງໝົດ = 1,105.52 ມ³/ວິນາທີ = 95,516,928 ມ³/ມື້
 ໃນນີ້: - ປະລິມານນ້ຳຜ່ານກົງຫັນ = 507.40 ມ³/ວິນາທີ = 43,839,360 ມ³/ມື້
 - ປະລິມານນ້ຳຜ່ານປະຕູນ້ຳລິ້ນ = 598.12 ມ³/ວິນາທີ = 51,677,568 ມ³/ມື້
 • ວັນທີ 11/9/2018 ເວລາ 10:08 ໂມງ ໄດ້ເປີດປະຕູນ້ຳລິ້ນຂຶ້ນຈາກ 1.2 ແມັດ ມາເປັນ 1.5 ແມັດ, ປະລິມານນ້ຳໄຫຼຜ່ານ ປະຕູນ້ຳລິ້ນ = 608.5 ມ³/ວິນາທີ.
 - ປະລິມານນ້ຳຝົນທີ່ຈຸດວັດແທກເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຖ້ຳມ-1 = 0 ມິນລີແມັດ.
 - ຄ. ປະລິມານ ການໄຫຼຂອງສາຍນ້ຳຖ້ຳມຈຸດປາກກະຍຸງ ໃນລະດັບ 9.70 ແມັດ.
 - ການໄຫຼຂອງນ້ຳປາກກະຍຸງ Qpn = 2,377.19 ມ³/ວິນາທີ
 - ໄດ້ຈາກນ້ຳຖ້ຳມ-1 Qng1 = 1,105.52 ມ³/ວິນາທີ
 - ໄດ້ຈາກນ້ຳຊອງ Qns = 239.44 ມ³/ວິນາທີ
 - ໄດ້ຈາກນ້ຳລຶກ1-2 (Qnl.1-2) = 142.8 ມ³/ວິນາທີ
 (ວັນທີ 8/9/2018 ເວລາ 11:00 ໂມງໄດ້ປິດປະຕູນ້ຳລຶກຈາກ 1.0 ແມັດມາເປັນ 50 ຊັງຕີແມັດ)
 - ໄດ້ຈາກແຫຼ່ງນ້ຳອື່ນໆ Q = 889.43 ມ³/ວິນາທີ
3. ການຜິດດຽງລະຫວ່າງປະລິມານນ້ຳໄຫຼເຂົ້າ ແລະ ໄຫຼອອກອ່າງ (ກ-ຂ) = 37.69 ມ³/ວິນາທີ = 3,256,416 ມ³/ມື້ ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ ລະດັບນ້ຳໜ້າເຂື່ອນ 24 ຊົ່ວໂມງເພີ່ມຂຶ້ນ 1 ຊັງຕີແມັດ.
4. ຂໍ້ມູນຈຸດຕິດຕາມລະດັບນ້ຳຕາມໄມ້ຫລາແທກນ້ຳທຽບໃສ່ເວລາດຽວກັນຂອງມື້ວານ ຕາມສາຍນ້ຳລຶກ ແລະ ນ້ຳຖ້ຳມຕອນລຸ່ມ:
 - ລະດັບນ້ຳ ທີ່ຈຸດຫີນເຫີບ ເວລາ 08:00 ໂມງ ບໍ່ໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນ
 - ລະດັບນ້ຳຖ້ຳມ ທີ່ຈຸດປາກກະຍຸງ ເວລາ 08:00 ໂມງ ເທົ່າກັບ 9.70 ແມັດ ເຫັນວ່າລະດັບນ້ຳລຸດລົງ 26 ຊັງຕີແມັດ (9.96 ແມັດ).
 - ລະດັບນ້ຳຖ້ຳມ ທີ່ຈຸດບ້ານບຸ້ງພ້າວ ເວລາ 08:00 ໂມງ ເຫັນວ່າ ນ້ຳແຫ້ງລົງຕໍ່າກວ່າຫຼາວັດແທກ.
 - ລະດັບນ້ຳຖ້ຳມ ທີ່ຈຸດບ້ານແຈ້ງ ເວລາ 08:00 ໂມງ ເຫັນວ່າ ລະດັບນ້ຳລຸດລົງ 10 ຊັງຕີແມັດ.
 - ລະດັບນ້ຳຖ້ຳມ ທີ່ຈຸດບ້ານຈຸ່ມ ເວລາ 08:00 ໂມງ ເຫັນວ່າ ບໍ່ໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນ
 - ລະດັບນ້ຳຖ້ຳມ ທີ່ຈຸດບ້ານຕານປ່ຽວ ເວລາ 08:00 ໂມງ ເຫັນວ່າ ບໍ່ໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນ
 - ລະດັບນ້ຳຖ້ຳມ ທີ່ຈຸດບ້ານຫາດສວນ ເວລາ 08:00 ໂມງ ເຫັນວ່າ ບໍ່ໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນ
 - ລະດັບນ້ຳຖ້ຳມ ທີ່ຈຸດເວີນຄຳ ເວລາ 08:00 ໂມງ ເທົ່າກັບ 12.85ແມັດ ເຫັນວ່າລະດັບນ້ຳລຸດລົງ 26 ຊັງຕີແມັດ(13.11 ແມັດ).

ໝາຍເຫດ:	ລະດັບນ້ຳໜ້າເຂື່ອນ	ລະດັບນ້ຳທ້າຍເຂື່ອນ
ລະດັບນ້ຳທີ່ຕ້ອງອົບພະຍົກ	215.00 masl	175.00 masl
ລະດັບນ້ຳເຕືອນໄພ	214.00 masl	173.00 masl
ລະດັບນ້ຳເມົາລະຈັງ	212.30 masl	172.00 masl
ລະດັບນ້ຳປົກກະຕິ	212.00 masl	167.50 masl

ຜູ້ອຳນວຍການເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຖ້ຳມ-1
 ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ
 ມະຫາຊົນ
 ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຖ້ຳມ-1

ບົວວິນ ຈັນສະຫວັດ
 ຜູ້ອຳນວຍການ