

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ



ບໍລິສັດຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວມະຫາຊືນ
 ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງື່ມ-1

ເລກທີ: 240/ທ-ພພ.ບງ
 ນ້ຳງື່ມ, ວັນທີ: 1.3.SEP.2018

ລາຍງານສະພາບນ້ຳຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງື່ມ-1
 ວັນທີ: 13/9/2018 ເວລາ 08:00 ໂມງ

1. ລະດັບນ້ຳໜ້າເຂື່ອນ ແລະ ທ້າຍເຂື່ອນ
 - ລະດັບນ້ຳໜ້າເຂື່ອນ 212.61 masl ມີບໍລິມາດນ້ຳໃນອ່າງ = 7,209,153.400 ມ³ ທຽບໃສ່ເວລາດຽວກັນຂອງມື້ວານນີ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 3 ຊັງຕີແມັດ.
 - ລະດັບນ້ຳທ້າຍເຂື່ອນ 169.80 masl ທຽບໃສ່ເວລາດຽວກັນຂອງມື້ວານນີ້ຫຼຸດລົງ 10 ຊັງຕີແມັດ.
2. ປະລິມານນ້ຳໄຫຼເຂົ້າອ່າງ ແລະ ອອກອ່າງນ້ຳງື່ມ-1
 - ກ. ປະລິມານນ້ຳໄຫຼເຂົ້າອ່າງທັງໝົດ = 1,291.1 ມ³/ວິນາທີ = 111,550,920 ມ³/ມື້
 ໃນນີ້: - ໄດ້ຈາກເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງື່ມ-2 = 1,218.2 ມ³/ວິນາທີ = 105,250,000 ມ³/ມື້
 (ວັນທີ 12/9/2018 ເວລາ 07:00 ໂມງ ໄດ້ເປີດປະຕູນ້ຳຂຶ້ນຈາກ 1.2 ແມັດ ເປັນ 1.5 ແມັດ)
 - ໄດ້ຈາກແຫຼ່ງອື່ນໆ = 72.9 ມ³/ວິນາທີ = 6,298,560 ມ³/ມື້
 - ຂ. ປະລິມານນ້ຳໄຫຼອອກຈາກອ່າງທັງໝົດ = 1,178.1 ມ³/ວິນາທີ = 101,781,720 ມ³/ມື້
 ໃນນີ້: - ປະລິມານນ້ຳຜ່ານກິງຫັນ = 568.8 ມ³/ວິນາທີ = 49,140,720 ມ³/ມື້
 - ປະລິມານນ້ຳຜ່ານປະຕູນ້ຳລືນ = 609.3 ມ³/ວິນາທີ = 52,641,000 ມ³/ມື້
 • ວັນທີ 11/9/2018 ເວລາ 10:08 ໂມງ ໄດ້ເປີດປະຕູນ້ຳລືນຂຶ້ນຈາກ 1.2 ແມັດ ມາເປັນ 1.5 ແມັດ, ປະລິມານນ້ຳໄຫຼຜ່ານປະຕູນ້ຳລືນ = 609.3 ມ³/ວິນາທີ.
 - ປະລິມານນ້ຳຝົນທີ່ຈຸດວັດແທກເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງື່ມ-1 = 0 ມິນລີແມັດ.
 - ຄ. ປະລິມານ ການໄຫຼຂອງສາຍນ້ຳງື່ມຈຸດປາກກະບຸງ ໃນລະດັບ 9.60 ແມັດ.
 - ການໄຫຼຂອງນ້ຳປາກກະບຸງ Qpn = 2,335.9 ມ³/ວິນາທີ
 - ໄດ້ຈາກນ້ຳງື່ມ-1 Qng1 = 1,178.1 ມ³/ວິນາທີ
 - ໄດ້ຈາກນ້ຳຊອງ Qns = 241.9 ມ³/ວິນາທີ
 - ໄດ້ຈາກນ້ຳລືກ1-2 (Qnl.1-2) = 166.5 ມ³/ວິນາທີ
 (ວັນທີ 8/9/2018 ເວລາ 11:00 ໂມງ ໄດ້ປິດປະຕູນ້ຳລົງຈາກ 1.0 ແມັດມາເປັນ 50 ຊັງຕີແມັດ)
 - ໄດ້ຈາກແຫຼ່ງນ້ຳອື່ນໆ Q = 749.4 ມ³/ວິນາທີ
3. ການປິດດຽງລະຫວ່າງປະລິມານນ້ຳໄຫຼເຂົ້າ ແລະ ໄຫຼອອກອ່າງ (ກ-ຂ) = 113.0 ມ³/ວິນາທີ = 9,763,200 ມ³/ມື້ ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງຮັດໃຫ້ລະດັບນ້ຳໜ້າເຂື່ອນ 24 ຊົ່ວໂມງເພີ່ມຂຶ້ນ 3 ຊັງຕີແມັດ.
4. ຂໍ້ມູນຈຸດຕິດຕາມລະດັບນ້ຳຕາມໄມ້ຫລາແທກນ້ຳທຽບໃສ່ເວລາດຽວກັນຂອງມື້ວານ ຕາມສາຍນ້ຳລືກ ແລະ ນ້ຳງື່ມຕອນລຸ່ມ:
 - ລະດັບນ້ຳ ທີ່ຈຸດຫີນເຫີຍ ເວລາ 08:00 ໂມງ ບໍ່ໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນ
 - ລະດັບນ້ຳງື່ມ ທີ່ຈຸດປາກກະບຸງ ເວລາ 08:00 ໂມງ ເທົ່າກັບ 9.60 ແມັດ ເຫັນວ່າລະດັບນ້ຳລຸດລົງ 10 ຊັງຕີແມັດ (9.70 ແມັດ).
 - ລະດັບນ້ຳງື່ມ ທີ່ຈຸດບ້ານບຸ້ງຟ້າວ ເວລາ 08:00 ໂມງ ເຫັນວ່າ ບໍ່ໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນ.
 - ລະດັບນ້ຳງື່ມ ທີ່ຈຸດບ້ານແຈ້ງ ເວລາ 08:00 ໂມງ ເຫັນວ່າ ບໍ່ໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນ.
 - ລະດັບນ້ຳງື່ມ ທີ່ຈຸດບ້ານຈຸ້ມ ເວລາ 08:00 ໂມງ ເຫັນວ່າ ບໍ່ໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນ.
 - ລະດັບນ້ຳງື່ມ ທີ່ຈຸດບ້ານຕານປ່ຽວ ເວລາ 08:00 ໂມງ ເຫັນວ່າ ບໍ່ໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນ.
 - ລະດັບນ້ຳງື່ມ ທີ່ຈຸດບ້ານຫາດສວນ ເວລາ 08:00 ໂມງ ເຫັນວ່າ ບໍ່ໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນ.
 - ລະດັບນ້ຳງື່ມ ທີ່ຈຸດເວີນຄ້າ ເວລາ 08:00 ໂມງ ເທົ່າກັບ 12.65ແມັດ ເຫັນວ່າລະດັບນ້ຳລຸດລົງ 20 ຊັງຕີແມັດ(12.85 ແມັດ).

ສະສະໜາ	ລະດັບນ້ຳໜ້າເຂື່ອນ	ລະດັບນ້ຳທ້າຍເຂື່ອນ
ລະດັບນ້ຳໜ້າເຂື່ອນສະບັບ	215.00 masl	175.00 masl
ລະດັບນ້ຳໜ້າເຂື່ອນໄທ	214.00 masl	173.00 masl
ລະດັບນ້ຳໜ້າລະວັງ	212.30 masl	172.00 masl
ລະດັບນ້ຳໜ້າປາກກະບຸງ	212.00 masl	167.50 masl

ຜູ້ອໍານວຍການເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງື່ມ-1

ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ
 ມະຫາຊືນ

ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງື່ມ-1

ບົວວິນ ຈັນສະຫວັດ
 ຜູ້ອໍານວຍການ