

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

ບໍລິສັດຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວມະຫາຊຸມ.
 ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງື່ມ-1



ເລກທີ: 3485/ຜ-ຟຟລ.ນງ
 ນ້ຳງື່ມ, ວັນທີ: 2.1 SEP 2018

ລາຍງານສະພາບນ້ຳຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງື່ມ-1

ວັນທີ: 21/9/2018 ເວລາ 08:00 ໂມງ

1. ລະດັບນ້ຳໜ້າເຂື່ອນ ແລະ ທ້າຍເຂື່ອນ
 - ລະດັບນ້ຳໜ້າເຂື່ອນ 212.51 masl ມີບໍລິມາດນ້ຳໃນອ່າງ = 7,176,589,400 ມ³ ທຽບໃສ່ ເວລາດຽວກັນຂອງມື້ວານນີ້ເຫັນວ່າ ລະດັບນ້ຳແມ່ນເທົ່າເດີມ.
 - ລະດັບນ້ຳທ້າຍເຂື່ອນ 168.10 masl ທຽບໃສ່ ເວລາດຽວກັນຂອງມື້ວານນີ້ ເຫັນວ່າລະດັບນ້ຳຫຼຸດລົງ 10 ຊັງຕີແມັດ.
2. ປະລິມານນ້ຳໄຫຼເຂົ້າອ່າງ ແລະ ອອກອ່າງນ້ຳງື່ມ-1

ກ. ປະລິມານນ້ຳໄຫຼເຂົ້າອ່າງທັງໝົດ	= 667.3	ມ ³ /ວິນາທີ	= 57,654,864 ມ ³ /ມື້
ໃນນີ້: - ໄດ້ຈາກເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງື່ມ-2	= 418.9	ມ ³ /ວິນາທີ	= 36,200,000 ມ ³ /ມື້
- ໄດ້ຈາກແຫຼ່ງອື່ນໆ	= 248.4	ມ ³ /ວິນາທີ	= 21,461,760 ມ ³ /ມື້
ຂ. ປະລິມານນ້ຳທີ່ໄຫຼອອກຈາກອ່າງທັງໝົດ	= 667.3	ມ ³ /ວິນາທີ	= 57,654,864 ມ ³ /ມື້
ໃນນີ້: - ປະລິມານນ້ຳຜ່ານກົງຫັນ	= 542.0	ມ ³ /ວິນາທີ	= 46,828,800 ມ ³ /ມື້
- ປະລິມານນ້ຳຜ່ານປະຕູນ້ຳລິ້ນ	= 125.3	ມ ³ /ວິນາທີ	= 10,826,064 ມ ³ /ມື້
• ເປີດປະຕູນ້ຳລິ້ນ 30 ຊັງຕີແມັດ, ມີປະລິມານນ້ຳໄຫຼຜ່ານ = 125.3 ມ ³ /ວິນາທີ.			
- ປະລິມານນ້ຳຝົນທີ່ຈຸດວັດແທກເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງື່ມ-1 = 0 ມິນລີແມັດ.			
- ຄ. ປະລິມານ ການໄຫຼຂອງສາຍນ້ຳງື່ມຈຸດປາກກະຍຸງ ໃນລະດັບ 7.07 ແມັດ.

- ການໄຫຼຂອງນ້ຳປາກກະຍຸງ Qpn	= 1,388.3	ມ ³ /ວິນາທີ	
- ໄດ້ຈາກນ້ຳງື່ມ-1 Qng1	= 667.3	ມ ³ /ວິນາທີ	
- ໄດ້ຈາກນ້ຳຊອງ Qns	= 219.5	ມ ³ /ວິນາທີ	
- ໄດ້ຈາກນ້ຳລືກາ-2 (Qnl.1-2)	= 151.6	ມ ³ /ວິນາທີ	
ເປີດປະຕູນ້ຳລິ້ນ 50 ຊັງຕີແມັດ			
- ໄດ້ຈາກແຫຼ່ງນ້ຳອື່ນໆ Q	= 349.9	ມ ³ /ວິນາທີ	
3. ການຜິດດຽງລະຫວ່າງປະລິມານນ້ຳໄຫຼເຂົ້າ ແລະ ໄຫຼອອກອ່າງ (ກ-ຂ) = 0 ມ³/ວິນາທີ = 0 ມ³/ມື້ ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ລະດັບນ້ຳໜ້າເຂື່ອນ 24 ຊົ່ວໂມງ ແມ່ນເທົ່າເດີມ.
4. ຂໍ້ມູນຈຸດຕິດຕາມລະດັບນ້ຳຕາມໄມ້ຫລາແທກນ້ຳທຽບໃສ່ ເວລາດຽວກັນຂອງມື້ວານ ຕາມສາຍນ້ຳງື່ມຕອນລຸ່ມ:
 - ລະດັບນ້ຳງື່ມ ທີ່ຈຸດປາກກະຍຸງ ເວລາ 08:00 ໂມງ ເທົ່າກັບ 7.07 ແມັດ ເຫັນວ່າລະດັບນ້ຳຫຼຸດລົງ 3 ຊັງຕີແມັດ (7.10 ແມັດ).
 - ລະດັບນ້ຳງື່ມ ທີ່ຈຸດເວີນຄຳ ເວລາ 08:00 ໂມງ ເທົ່າກັບ 9.30 ແມັດ ເຫັນວ່າລະດັບນ້ຳຫຼຸດລົງ 20 ຊັງຕີແມັດ (9.50 ແມັດ).

ໝາຍເຫດ:	ລະດັບນ້ຳໜ້າເຂື່ອນ	ລະດັບນ້ຳທ້າຍເຂື່ອນ
 ລະດັບນ້ຳທີ່ຕ້ອງອົບພະຍົກ	215.00 masl	175.00 masl
 ລະດັບນ້ຳເຕືອນໄພ	214.00 masl	173.00 masl
 ລະດັບນ້ຳເຝົ້າລະວັງ	212.30 masl	172.00 masl
 ລະດັບນ້ຳປົກກະຕິ	212.00 masl	167.50 masl

ຜູ້ອຳນວຍການເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງື່ມ-1

ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ
 ມະຫາຊຸມ
 ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງື່ມ-1

ປົວວັນ ຈັນສະຫວັດ
 ຜູ້ອຳນວຍການ