

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ



ບໍລິສັດຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວມະຫາຊົນ.
 ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຖິ້ມ-1

ເລກທີ: 3295./ຜ-ຟຟລ.ນງ
 ນ້ຳຖິ້ມ, ວັນທີ: 04.09.2018

ລາຍງານສະພາບນ້ຳຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຖິ້ມ-1
 ວັນທີ: 4/9/2018 ເວລາ 08:00 ໂມງ

1. ລະດັບນ້ຳໜ້າເຂື່ອນ ແລະ ທ້າຍເຂື່ອນ
 - ລະດັບນ້ຳໜ້າເຂື່ອນ 212.98 masl ມີບໍລິມາດນ້ຳໃນອ່າງ = 7,329,642,200 ມ³ ທຽບໃສ່ເວລາດຽວ ກັນຂອງມື້ ວານນີ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 13 ຊັງຕີແມັດ.
 - ລະດັບນ້ຳທ້າຍເຂື່ອນ 172.0 masl ທຽບໃສ່ເວລາດຽວກັນຂອງມື້ວານນີ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 60 ຊັງຕີແມັດ.
2. ປະລິມານນ້ຳໄຫຼເຂົ້າອ່າງ ແລະ ອອກອ່າງນ້ຳຖິ້ມ-1
 - ກ. ປະລິມານນ້ຳໄຫຼເຂົ້າອ່າງທັງໝົດ = 2,336.81 ມ³/ວິນາທີ = 33,650,064 ມ³/ມື້
 ໃນນີ້: - ໄດ້ຈາກເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຖິ້ມ-2 = 1,635 ມ³/ວິນາທີ = 23,544,000 ມ³/ມື້
 (ວັນທີ 4/9/2018 ເວລາ 06:00 ໂມງ ໄດ້ເປີດປະຕູນ້ຳຂຶ້ນຈາກ 1.5 ແມັດເປັນ 1.8 ແມັດ)
 - ໄດ້ຈາກແຫຼ່ງອື່ນໆ = 701.81 ມ³/ວິນາທີ = 10,106,064 ມ³/ມື້
 - ຂ. ປະລິມານນ້ຳທີ່ໄຫຼອອກຈາກອ່າງທັງໝົດ = 1,846.85 ມ³/ວິນາທີ = 26,594,640 ມ³/ມື້
 ໃນນີ້: - ປະລິມານນ້ຳຜ່ານກົງຫັນ = 519.62 ມ³/ວິນາທີ = 7,482,528 ມ³/ມື້
 - ປະລິມານນ້ຳຜ່ານປະຕູນ້ຳລື້ນ = 1,327.23 ມ³/ວິນາທີ = 19,112,112 ມ³/ມື້
 • ວັນທີ 4/9/2018 ເວລາ 07:30 ໂມງ ໄດ້ເປີດປະຕູນ້ຳລື້ນຂຶ້ນຈາກ 3.5 ແມັດ ມາເປັນ 3.8 ແມັດ, ປະລິມານນ້ຳໄຫຼຜ່ານປະຕູນ້ຳລື້ນ = 1,479.10 ມ³/ວິນາທີ
 - ປະລິມານນ້ຳຝົນທີ່ຈຸດວັດແທກເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຖິ້ມ-1 = 25 ມິນລີແມັດ.
 - ຄ. ປະລິມານ ການໄຫຼຂອງສາຍນ້ຳຖິ້ມຈຸດປາກກະຍຸງ ໃນລະດັບ 11.50 ແມັດ.
 - ການໄຫຼຂອງນ້ຳປາກກະຍຸງ Qpn = 3,168.81 ມ³/ວິນາທີ
 - ໄດ້ຈາກນ້ຳຖິ້ມ-1 Qng1 = 1,846.85 ມ³/ວິນາທີ
 - ໄດ້ຈາກນ້ຳຊອງ Qs = 640.30 ມ³/ວິນາທີ
 - ໄດ້ຈາກນ້ຳລືກ1-2 (Qnl.1-2) = 295.5 ມ³/ວິນາທີ
 (ວັນທີ 1/9/2018 ເວລາ 13:00 ໂມງໄດ້ປິດປະຕູນ້ຳລືງຈາກ 2.0 ແມັດມາເປັນ 1.5 ແມັດ)
 - ໄດ້ຈາກແຫຼ່ງນ້ຳອື່ນໆ Q = 386.16 ມ³/ວິນາທີ
3. ການຜິດດຽງລະຫວ່າງປະລິມານນ້ຳໄຫຼເຂົ້າ ແລະ ໄຫຼອອກອ່າງ (ກ-ຂ) = 489.96 ມ³/ວິນາທີ = 7,055,424 ມ³/ມື້ ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ລະດັບນ້ຳໜ້າເຂື່ອນ 24 ຊົ່ວໂມງ ເພີ່ມຂຶ້ນ 13 ຊັງຕີແມັດ.
4. ຂໍ້ມູນຈຸດຕິດຕາມລະດັບນ້ຳຕາມໄມ້ຫລາແທກນ້ຳທຽບໃສ່ເວລາດຽວກັນຂອງມື້ວານ ຕາມສາຍນ້ຳລືກ ແລະ ນ້ຳຖິ້ມຕອນລຸ່ມ:
 - ລະດັບ ທີ່ຈຸດຫີນເຫີບ ເວລາ 08:00 ໂມງ ເຫັນວ່າບໍ່ມີຂໍ້ມູນ (ຕິດຕໍ່ບໍ່ໄດ້)
 - ລະດັບນ້ຳຖິ້ມ ທີ່ຈຸດປາກກະຍຸງ ເວລາ 08:00 ໂມງ ເທົ່າກັບ 11.50 ມ ເຫັນວ່າລະດັບນ້ຳເພີ່ມຂຶ້ນ 45 ຊັງຕີແມັດ (11.05 ແມັດ).
 - ລະດັບນ້ຳຖິ້ມ ທີ່ຈຸດບ້ານບຸ້ງພ້າວ ເວລາ 08:00 ໂມງ ເຫັນວ່າ ລະດັບນ້ຳເພີ່ມຂຶ້ນ 60 ຊັງຕີແມັດ.
 - ລະດັບນ້ຳຖິ້ມ ທີ່ຈຸດບ້ານແຈ້ງ ເວລາ 08:00 ໂມງ ເຫັນວ່າ ລະດັບນ້ຳເພີ່ມຂຶ້ນ 86 ຊັງຕີແມັດ.
 - ລະດັບນ້ຳຖິ້ມ ທີ່ຈຸດບ້ານຈຸ່ມ ເວລາ 08:00 ໂມງ ເຫັນວ່າ ເຫັນວ່າບໍ່ມີຂໍ້ມູນ (ຕິດຕໍ່ບໍ່ໄດ້)
 - ລະດັບນ້ຳຖິ້ມ ທີ່ຈຸດບ້ານຕານປ່ຽວ ເວລາ 08:00 ໂມງ ເຫັນວ່າ ລະດັບນ້ຳເພີ່ມຂຶ້ນ 50 ຊັງຕີແມັດ.
 - ລະດັບນ້ຳຖິ້ມ ທີ່ຈຸດບ້ານຫາດສວນ ເວລາ 08:00 ໂມງ ເຫັນວ່າບໍ່ມີຂໍ້ມູນ (ຕິດຕໍ່ບໍ່ໄດ້)
 - ລະດັບນ້ຳຖິ້ມ ທີ່ຈຸດເວີນຄຳ ເວລາ 08:00 ໂມງ ເທົ່າກັບ 13.12 ມ ເຫັນວ່າລະດັບນ້ຳເພີ່ມຂຶ້ນ 6 ຊັງຕີແມັດ(13.06 ແມັດ)

ຜູ້ອຳນວຍການເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຖິ້ມ-1

ໝາຍເຫດ:	ລະດັບນ້ຳໜ້າເຂື່ອນ	ລະດັບນ້ຳທ້າຍເຂື່ອນ
ລະດັບນ້ຳທີ່ຕ້ອງອົບພະຍົກ	215.00 masl	175.00 masl
ລະດັບນ້ຳເຕືອນໄພ	214.00 masl	173.00 masl
ລະດັບນ້ຳເປົ້າລະວັງ	212.30 masl	172.00 masl
ລະດັບນ້ຳປົກກະຕິ	212.00 masl	167.50 masl

ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ
 ມະຫາຊົນ
 ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຖິ້ມ-1

ບົວວິນ ຈັນສະຫວັດ
 ຜູ້ອຳນວຍການ