

**ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ**  
**ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ**



ບໍລິສັດຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວມະຫາຊຸມ  
 ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຖິ້ມ-1

ເລກທີ: 3278/ຜ-ຟຟລ.ນງ  
 ນ້ຳຖິ້ມ, ວັນທີ: 03 SEP 2018

**ລາຍງານສະພາບນ້ຳຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຖິ້ມ-1**  
 ວັນທີ: 3/9/2018 ເວລາ 08:00 ໂມງ

1. ລະດັບນ້ຳໜ້າເຂື່ອນ ແລະ ທ້າຍເຂື່ອນ
  - ລະດັບນ້ຳໜ້າເຂື່ອນ 212.85 masl ມີບໍລິມາດນ້ຳໃນອ່າງ = 7,287,308,000 ມ<sup>3</sup> ທຽບໃສ່ເວລາດຽວ ກັນຂອງມື້ ວານນີ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 3 ຊັງຕີແມັດ.
  - ລະດັບນ້ຳທ້າຍເຂື່ອນ 171.40 masl ທຽບໃສ່ເວລາດຽວກັນຂອງມື້ວານນີ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 10 ຊັງຕີແມັດ.
2. ປະລິມານນ້ຳໄຫຼເຂົ້າອ່າງ ແລະ ອອກອ່າງນ້ຳຖິ້ມ-1
  - ກ. ປະລິມານນ້ຳໄຫຼເຂົ້າອ່າງທັງໝົດ = 1,760.6 ມ<sup>3</sup>/ວິນາທີ = 152,116,224 ມ<sup>3</sup>/ມື້  
 ໃນນີ້: - ໄດ້ຈາກເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຖິ້ມ-2 = 1,286.3 ມ<sup>3</sup>/ວິນາທີ = 111,140,000 ມ<sup>3</sup>/ມື້  
 ( ວັນທີ 2/9/2018 ເວລາ 10:20 ໂມງ ໄດ້ປິດປະຕູນ້ຳລົງຈາກ 2.1 ແມັດເປັນ 1.20 ແມັດ)  
 - ໄດ້ຈາກແຫຼ່ງອື່ນໆ = 474.3 ມ<sup>3</sup>/ວິນາທີ = 40,979,520 ມ<sup>3</sup>/ມື້
  - ຂ. ປະລິມານນ້ຳທີ່ໄຫຼອອກຈາກອ່າງທັງໝົດ = 1,647.5 ມ<sup>3</sup>/ວິນາທີ = 142,347,024 ມ<sup>3</sup>/ມື້  
 ໃນນີ້: - ປະລິມານນ້ຳຜ່ານກົງຫັນ = 522.6 ມ<sup>3</sup>/ວິນາທີ = 45,151,200 ມ<sup>3</sup>/ມື້  
 - ປະລິມານນ້ຳຜ່ານປະຕູນ້ຳລົ້ນ = 1,124.9 ມ<sup>3</sup>/ວິນາທີ = 97,195,824 ມ<sup>3</sup>/ມື້  
 • ວັນທີ 2/9/2018 ເວລາ 15:25 ໂມງ ໄດ້ເປີດປະຕູນ້ຳລົ້ນຂຶ້ນຈາກ 2.5 ແມັດ ມາເປັນ 3.0 ແມັດ, ປະລິມານນ້ຳໄຫຼຜ່ານປະຕູນ້ຳລົ້ນ = 1,183.9 ມ<sup>3</sup>/ວິນາທີ.  
 - ປະລິມານນ້ຳຝົນທີ່ຈຸດວັດແທກເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຖິ້ມ-1 = 0 ມິນລີແມັດ.
  - ຄ. ປະລິມານ ການໄຫຼຂອງສາຍນ້ຳຖິ້ມຈຸດປາກກະຍຸງ ໃນລະດັບ 11.05 ແມັດ.  
 - ການໄຫຼຂອງນ້ຳປາກກະຍຸງ Qpn = 2,962.6 ມ<sup>3</sup>/ວິນາທີ  
 - ໄດ້ຈາກນ້ຳຖິ້ມ-1 Qng1 = 1,647.5 ມ<sup>3</sup>/ວິນາທີ  
 - ໄດ້ຈາກນ້ຳຊອງ Qs = 440.6 ມ<sup>3</sup>/ວິນາທີ  
 - ໄດ້ຈາກນ້ຳລຶກ1-2 (Qnl.1-2) = 286.4 ມ<sup>3</sup>/ວິນາທີ  
 (ວັນທີ 1/9/2018 ເວລາ 13:00 ໂມງໄດ້ປິດປະຕູນ້ຳລົງຈາກ 2.0 ແມັດມາເປັນ 1.5 ແມັດ)  
 - ໄດ້ຈາກແຫຼ່ງນ້ຳອື່ນໆ Q = 588.1 ມ<sup>3</sup>/ວິນາທີ
3. ການຜິດດຽງລະຫວ່າງປະລິມານນ້ຳໄຫຼເຂົ້າ ແລະ ໄຫຼອອກອ່າງ (ກ-ຂ) = 113.1 ມ<sup>3</sup>/ວິນາທີ = 9,771,840 ມ<sup>3</sup>/ມື້  
 ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ລະດັບນ້ຳໜ້າເຂື່ອນ 24 ຊົ່ວໂມງ ເພີ່ມຂຶ້ນ 3 ຊັງຕີແມັດ.
4. ຂໍ້ມູນຈຸດຕິດຕາມລະດັບນ້ຳຕາມໄມ້ຫລາແທກນ້ຳທຽບໃສ່ເວລາດຽວກັນຂອງມື້ວານ ຕາມສາຍນ້ຳລຶກ ແລະ ນ້ຳຖິ້ມຕອນລຸ່ມ:
  - ລະດັບ ທີ່ຈຸດຫີນເຫີບ ເວລາ 08:00 ໂມງ ເທົ່າກັບ 6.73 ມ ເຫັນວ່າລະດັບນ້ຳຫຼຸດລົງ 43 ຊັງຕີແມັດ (7.16 ແມັດ).
  - ລະດັບນ້ຳຖິ້ມ ທີ່ຈຸດປາກກະຍຸງ ເວລາ 08:00 ໂມງ ເທົ່າກັບ 11.05 ມ ເຫັນວ່າລະດັບນ້ຳຫຼຸດລົງ 3 ຊັງຕີແມັດ (11.08 ແມັດ).
  - ລະດັບນ້ຳຖິ້ມ ທີ່ຈຸດບ້ານບຸ້ງພ້າວ ເວລາ 08:00 ໂມງ ເຫັນວ່າ ລະດັບນ້ຳຫຼຸດລົງ 10 ຊັງຕີແມັດ.
  - ລະດັບນ້ຳຖິ້ມ ທີ່ຈຸດບ້ານແຈ້ງ ເວລາ 08:00 ໂມງ ເຫັນວ່າບໍ່ມີຂໍ້ມູນ (ຕິດຕໍ່ບໍ່ໄດ້)
  - ລະດັບນ້ຳຖິ້ມ ທີ່ຈຸດບ້ານຈຸ້ມ ເວລາ 08:00 ໂມງ ເຫັນວ່າບໍ່ມີຂໍ້ມູນ (ຕິດຕໍ່ບໍ່ໄດ້)
  - ລະດັບນ້ຳຖິ້ມ ທີ່ຈຸດບ້ານຕານປ່ຽວ ເວລາ 08:00 ໂມງ ເຫັນວ່າ ລະດັບນ້ຳຫຼຸດລົງ 2 ຊັງຕີແມັດ.
  - ລະດັບນ້ຳຖິ້ມ ທີ່ຈຸດບ້ານຫາດສວນ ເວລາ 08:00 ໂມງ ເຫັນວ່າບໍ່ມີຂໍ້ມູນ (ຕິດຕໍ່ບໍ່ໄດ້)
  - ລະດັບນ້ຳຖິ້ມ ທີ່ຈຸດເວີນຄຳ ເວລາ 08:00 ໂມງ ເທົ່າກັບ 13.06 ມ ເຫັນວ່າລະດັບນ້ຳເພີ່ມຂຶ້ນ 1 ຊັງຕີແມັດ(13.05 ແມັດ).

ໝາຍເຫດ:	ລະດັບນ້ຳໜ້າເຂື່ອນ	ລະດັບນ້ຳທ້າຍເຂື່ອນ
ລະດັບນ້ຳທີ່ຕ້ອງອົບພະຍົກ	215.00 masl	175.00 masl
ລະດັບນ້ຳເຕືອນໄພ	214.00 masl	173.00 masl
ລະດັບນ້ຳເຝົ້າລະວັງ	212.30 masl	172.00 masl
ລະດັບນ້ຳປົກກະຕິ	212.00 masl	167.50 masl

ຜູ້ອຳນວຍການເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຖິ້ມ-1

ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ  
 ມະຫາຊຸມ

ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຖິ້ມ-1

ບົວວິນ ຈັນສະຫວັດ  
 ຜູ້ອຳນວຍການ