

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ



ບໍລິສັດຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວມະຫາຊົນ.
 ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຖິ້ມ-1

ເລກທີ: 3180 / ຜ-ຟຟລ.ນງ
 ນ້ຳຖິ້ມ, ວັນທີ: 30 AUG 2018

ລາຍງານສະພາບນ້ຳຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຖິ້ມ-1
 ວັນທີ: 30/8/2018 ເວລາ 08:00 ໂມງ

1. ລະດັບນ້ຳໜ້າເຂື່ອນ ແລະ ທ້າຍເຂື່ອນ
 - ລະດັບນ້ຳໜ້າເຂື່ອນ 212.44 masl ມີບໍລິມາດນ້ຳໃນອ່າງ = 7,153,794,000 ມ³ ທຽບໃສ່ເວລາດຽວ ກັນຂອງມື້ ວານນີ້ຫຼຸດລົງ 2 ຊັງຕີແມັດ.
 - ລະດັບນ້ຳທ້າຍເຂື່ອນ 171.35 masl ທຽບໃສ່ເວລາດຽວກັນຂອງມື້ວານນີ້ຫຼຸດລົງ 15 ຊັງຕີແມັດ.
2. ປະລິມານນ້ຳໄຫຼເຂົ້າອ່າງ ແລະ ອອກອ່າງນ້ຳຖິ້ມ-1
 - ກ. ປະລິມານນ້ຳໄຫຼເຂົ້າອ່າງທັງໝົດ = 1,512.9 ມ³/ວິນາທີ = 130,714,592 ມ³/ມື້
 ໃນນີ້: - ໄດ້ຈາກເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຖິ້ມ-2 = 957.4 ມ³/ວິນາທີ = 82,720,000 ມ³/ມື້
 (ວັນທີ 29/8/2018 ເວລາ 10:00 ໂມງ ໄດ້ປິດປະຕູນ້ຳຈາກ 1.8 ແມັດລົງ 1.2 ແມັດ, ເວລາ 16:00 ໂມງ ໄດ້ປິດປະຕູນ້ຳຈາກ 1.2 ແມັດ ລົງ 0 ແມັດ)
 - ໄດ້ຈາກແຫຼ່ງອື່ນໆ = 555.5 ມ³/ວິນາທີ = 47,995,200 ມ³/ມື້
 - ຂ. ປະລິມານນ້ຳທີ່ໄຫຼອອກຈາກອ່າງທັງໝົດ = 1,588.3 ມ³/ວິນາທີ = 137,227,392 ມ³/ມື້
 ໃນນີ້: - ປະລິມານນ້ຳຜ່ານກົງຫັນ = 559.4 ມ³/ວິນາທີ = 48,328,560 ມ³/ມື້
 - ປະລິມານນ້ຳຜ່ານປະຕູນ້ຳລື້ນ = 1,028.9 ມ³/ວິນາທີ = 88,898,832 ມ³/ມື້
 • ເວລາ 10:30 ໂມງ ຂອງວັນທີ 29/8/2018 ໄດ້ປິດປະຕູນ້ຳລື້ນລົງຈາກ 3.0 ແມັດ ມາເປັນ 2.60 ແມັດ ປະລິມານນ້ຳໄຫຼຜ່ານປະຕູນ້ຳລື້ນ = 1,016.1 ມ³/ວິນາທີ
 - ປະລິມານນ້ຳຜ່ານທີ່ຈຸດວັດແທກເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຖິ້ມ-1 = 11.0 ມິນລີແມັດ.
 - ຄ. ປະລິມານ ການໄຫຼຂອງສາຍນ້ຳຖິ້ມຈຸດປາກກະຍຸງ ໃນລະດັບ 10.40 ແມັດ.
 - ການໄຫຼຂອງນ້ຳປາກກະຍຸງ Qpn = 2,674.4 ມ³/ວິນາທີ
 - ໄດ້ຈາກນ້ຳຖິ້ມ-1 Qng1 = 1,588.3 ມ³/ວິນາທີ
 - ໄດ້ຈາກນ້ຳຊອງ Qs = 322.2 ມ³/ວິນາທີ
 - ໄດ້ຈາກນ້ຳລຶກ1-2 (Qnl.1-2) = 431.6 ມ³/ວິນາທີ (ເປີດປະຕູນ້ຳຈາກ 2.0 ແມັດຂຶ້ນ 2.5 ແມັດເວລາ 16:30 ໂມງ)
 - ໄດ້ຈາກແຫຼ່ງນ້ຳອື່ນໆ Q = 332.3 ມ³/ວິນາທີ
3. ການຜິດດຽງລະຫວ່າງປະລິມານນ້ຳໄຫຼເຂົ້າ ແລະ ໄຫຼອອກອ່າງ (ກ-ຂ) = (-75.4) ມ³/ວິນາທີ = (-6,512,832) ມ³/ມື້ ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ລະດັບນ້ຳໜ້າເຂື່ອນ 24 ຊົ່ວໂມງ ຫຼຸດລົງ 2 ຊັງຕີແມັດ.
4. ຂໍ້ມູນຈຸດຕິດຕາມລະດັບນ້ຳຕາມໄມ້ຫລາແທກນ້ຳທຽບໃສ່ເວລາດຽວກັນຂອງມື້ວານ ຕາມສາຍນ້ຳຖິ້ມຕອນລຸ່ມ :
 - ລະດັບ ທີ່ຈຸດຫີນເຫີບ ເວລາ 08:00 ໂມງ ເທົ່າກັບ 7.36 ມ ເຫັນວ່າລະດັບນ້ຳຫຼຸດລົງ 36 ຊັງຕີແມັດ (7.72 ແມັດ).
 - ລະດັບນ້ຳຖິ້ມ ທີ່ຈຸດປາກກະຍຸງ ເວລາ 08:00 ໂມງ ເທົ່າກັບ 10.40 ມ ເຫັນວ່າລະດັບນ້ຳຫຼຸດລົງ 78 ຊັງຕີແມັດ (11.18 ແມັດ).
 - ລະດັບນ້ຳຖິ້ມ ທີ່ຈຸດບ້ານບຸ້ງພ້າວ ເວລາ 08:00 ໂມງ ເຫັນວ່າ ລະດັບນ້ຳຫຼຸດລົງ 12 ຊັງຕີແມັດ.
 - ລະດັບນ້ຳຖິ້ມ ທີ່ຈຸດບ້ານແຈ້ງ ເວລາ 08:00 ໂມງ ເຫັນວ່າ ລະດັບນ້ຳຫຼຸດລົງ 10 ຊັງຕີແມັດ.
 - ລະດັບນ້ຳຖິ້ມ ທີ່ຈຸດບ້ານຈຸ່ມ ເວລາ 08:00 ໂມງ ເຫັນວ່າ ລະດັບນ້ຳແມ່ນເທົ່າເດີມ.
 - ລະດັບນ້ຳຖິ້ມ ທີ່ຈຸດບ້ານຕານປ່ຽວ ເວລາ 08:00 ໂມງ ເຫັນວ່າບໍ່ມີຂໍ້ມູນ (ຕິດຕໍ່ບໍ່ໄດ້)
 - ລະດັບນ້ຳຖິ້ມ ທີ່ຈຸດບ້ານຫາດສວນ ເວລາ 08:00 ໂມງ ເຫັນວ່າ ລະດັບນ້ຳເພີ່ມຂຶ້ນ 02 ຊັງຕີແມັດ.
 - ລະດັບນ້ຳຖິ້ມ ທີ່ຈຸດເວີນຄຳ ເວລາ 08:00 ໂມງ ເທົ່າກັບ 12.84 ມ ເຫັນວ່າລະດັບນ້ຳເພີ່ມຂຶ້ນ 6 ຊັງຕີແມັດ (12.78 ແມັດ).

ໝາຍເຫດ:

	ລະດັບນ້ຳໜ້າເຂື່ອນ	ລະດັບນ້ຳທ້າຍເຂື່ອນ
ລະດັບນ້ຳປົກກະຕິ	212.00 masl	167.50 masl
ລະດັບນ້ຳເຝົ້າລະວັງ	212.30 masl	172.00 masl
ລະດັບນ້ຳເຕືອນໄພ	214.00 masl	173.00 masl
ລະດັບນ້ຳທີ່ຕ້ອງອົບພະຍົກ	215.00 masl	175.00 masl

ຜູ້ອຳນວຍການເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຖິ້ມ-1

ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ
 ມະຫາຊົນ
 ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຖິ້ມ-1

ປົວວິນ ຈັນສະຫວັດ
 ຜູ້ອຳນວຍການ