



ແຈ້ງການ

2246-- --
ເລກທີ...../ຜ-ຟຟລ.
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ: 07 OCT 2020

- ຮຽນ:**
- ຫ້ອງວ່າການປົກຄອງ ແຂວງເຊກອງ.
 - ພະແນກພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ແຂວງເຊກອງ.
 - ພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງເຊກອງ.
 - ຫ້ອງວ່າການປົກຄອງເມືອງທ່າແຕງ ແລະ ເມືອງລະມາມ.
 - ບ້ານທົ່ງຫວາຍ, ບ້ານດອນຊາ, ບ້ານໜອງກັນ, ບ້ານຫ້ວຍດຳໃໝ່, ບ້ານໂທນນ້ອຍ, ສະຫົວເໜືອ, ສະຫົວໃຕ້, ໂຄງການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນຫ້ວຍລຳພັນຕອນລຸ່ມ.

ເລື່ອງ: ດຳເນີນການປ່ອຍນ້ຳເພື່ອປັບລະດັບນ້ຳຂອງອ່າງເກັບນ້ຳ ຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້າຫ້ວຍລຳພັນໃຫຍ່, ເລີ່ມແຕ່ເວລາ:

10:00 ໂມງ ຂອງວັນທີ 07/10/2020 ເຖິງ ເວລາ: 24:00 ໂມງ ຂອງວັນທີ 10/10/2020.

- ອີງຕາມ: ຂັ້ນຕອນການບໍລິຫານອ່າງເກັບນ້ຳຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້າ ຫ້ວຍລຳພັນໃຫຍ່ທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ.
- ອີງຕາມ: ຄູ່ມືການບຳລຸງຮັກສາຕົວເຂື່ອນ ຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້າຫ້ວຍລຳພັນໃຫຍ່.
- ອີງຕາມ: ສະພາບອາກາດ ແລະ ຂໍ້ມູນອຸຕຸນິຍົມໃນຂົງເຂດພາກໃຕ້ຂອງລາວ.

ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊຸນ, ຂໍຖືເປັນກຽດແຈ້ງເຕືອນມາຍັງອຳນາດການປົກຄອງແຂວງ, ອຳນາດການປົກຄອງເມືອງ, ອຳນາດການປົກຄອງ ຫ້ອງຖິ່ນ, ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຮັບຊາບວ່າ ເຂື່ອນໄຟຟ້າຫ້ວຍລຳພັນໃຫຍ່ ມີຄວາມຈຳເປັນຈະໄດ້ລະບາຍນ້ຳອອກຈາກອ່າງເກັບນ້ຳ ໃນຊ່ວງວັນທີ 07/10/2020 ຫາ ວັນທີ 10/10/2020 ຜ່ານປະຕູລະບາຍນ້ຳ (Spillways) ລົງສູ່ນ້ຳຄອງເດີມ ເພື່ອຮັກສາລະດັບນ້ຳໃນໜ້າເຂື່ອນບໍ່ໃຫ້ສູງເກີນລະດັບເຕືອນໄພ. ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງແຈ້ງເຕືອນມາຍັງທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ທີ່ທຳມາຫາກິນຕາມສາຍຫ້ວຍລຳພັນໃຫຍ່ (ໂດຍສະເພາະແມ່ນບໍລິເວນກ້ອງເຂື່ອນຫ້ວຍລຳພັນໃຫຍ່ ຫາ ເຂື່ອນຫ້ວຍລຳພັນຕອນລຸ່ມ) ຈຶ່ງມີສະຕິລະມັດລະວັງ ຖ້າບໍ່ຈຳເປັນກໍ່ໃຫ້ຫຼີກລ້ຽງການໄປທຳມາຫາກິນຕາມສາຍນ້ຳ, ລົງຫຼິ້ນນ້ຳ, ການນຳສັດລ້ຽງໄປຜຸກໄວ້ພື້ນທີ່ສູງ ເພື່ອຄວາມປອດໄພ ແລະ ຊັບສິນຂອງທ່ານ. ລາຍລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້:

- ❖ ຊ່ວງວັນທີ 7/10/2020 ແມ່ນເວລາ 10h:00' ໂມງ ຫາ ວັນທີ 8/10/2020 ເວລາ 13h:00' ລະບາຍນ້ຳທັງໝົດ 45,08 m³/s
 - ປະຕູລະບາຍນ້ຳເບີ 1 ເປີດຂຶ້ນ 25 cm ນ້ຳຈະຜ່ານປະຕູ 15,39 m³/s
 - ປະຕູລະບາຍນ້ຳເບີ 2 ເປີດຂຶ້ນ 25 cm ນ້ຳຈະຜ່ານປະຕູ 15,39 m³/s
 - ນ້ຳຜ່ານກົງຫັນ (ແລ່ນຈັກ 65 MW) 14,31 m³/s
 - ລວມການປ່ອຍນ້ຳອອກຈາກອ່າງທັງໝົດ 45,08 m³/s
- ❖ ຮອດເວລາ 13h:00' ຂອງວັນທີ 8/10/2020 ປິດປະຕູເບີ 2
 - ລະບາຍນ້ຳ ຜ່ານປະຕູເບີ 1 ແລະ ຜ່ານກົງຫັນ ລວມທັງໝົດ 29,7 m³/s
- ❖ ຮອດເວລາ 24h:00' ຂອງວັນທີ 10/10/2020 ປິດປະຕູ ເບີ 1
 - ລະບາຍນ້ຳຜ່ານກົງຫັນພຽງຢ່າງດຽວ ເທົ່າກັບ 14,31 m³/s. (ກັບສູ່ສະພາບປົກກະຕິ)

ໜາຍເຫດ: ຖ້າມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ລະບາຍນ້ຳຈຳນວນຫຼາຍຈະໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ທ່ານຊາບອີກເທື່ອໜຶ່ງ.

ດັ່ງນັ້ນ, ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊຸນ ຈຶ່ງແຈ້ງມາເຖິງອຳນາດການປົກຄອງ, ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນໄດ້ຮັບຊາບ ແລະ ມີສະຕິລະວັງຕົວໃນການໄປທຳມາຫາກິນ ຢູ່ຕາມແຄມສາຍນ້ຳຫ້ວຍລຳພັນໃຫຍ່ໄດ້ຮັບຊາບດ້ວຍ.

ດ້ວຍຄວາມເຄົາລົບ ແລະ ນັບຖືຢ່າງສູງ.

ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ຜ-ຟຟລ



ທອງເພັດ ດົວງເງິນ
ຮອງຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່